



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik
Odd. projekce
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/020100

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666
Ing. J. Medek/495 088 669
D. Komberec/327 313 341

HRADEC KRÁLOVÉ
29.4.2021

VD Hamerský rybník, rekonstrukce levého zavázání sdruženého objektu

Dne 28.3.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovalo projekční oddělení Povodí Labe, státní podnik ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby s datem 12/2020. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci části sdruženého objektu na Hamerském rybníce. Tento rybník byl vybudován v letech 1966 – 1970 a v současné době slouží jako účelové vodní dílo s funkcí ke snížení eutrofizace a usazovací předzdrže před vtokem do vodárenské nádrže Vrchlice. Celková plocha předzdrže je cca 7 ha. Samotný rybník je řešen jako průtočný na vodním toku Vrchlice (IDVT 10100165) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Účelem stavby je zastavení postupné degradace a zajištění stability konstrukce levého zavazovacího křídla sdruženého objektu a především s tím související bezpečnosti a provozuschopnosti předmětného vodního díla. V rámci rekonstrukce levého železobetonového křídla sdruženého výpustního a přelivního objektu v zemní hrázi rybníka bude zřízena i opěrná betonová stěna na celou délku křídla (23,6 m) a realizováno podélné odvodnění za rubem zavazovacího křídla. Součástí bude i rekonstrukce ocelového zábradlí na koruně zavazovacího křídla. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 365, 507, 807/3, 807/8, 808/1, 820/3, 820/4, 865/14 a 1072/5 v k.ú. Malešov.

Během stavebních prací bude po dobu cca 1 měsíce snížena hladina vody v nádrži na kótu cca 329,40 m n.m., tj. o 40 cm pod úroveň bezpečnostního přelivu.

Investorem akce bude: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1280 - Vrchlice od pramene po vzduší nádrže Vrchlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 688451, X: 1070481. Malá část Hamerského rybníka je pak ve vodním útvaru HSL_1295_J - Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice.

Stavba se dále nachází na hranici ochranného pásma 2. stupně vodárenské nádrže Vrchlice.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku Vrchlice (IDVT 10100165) a vodárenské nádrže Vrchlice** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Dojde-li ke snížení hladiny o 40 cm (na kótu 329,40 m n.m.), bude min. 20 % části zátopy odhaleno. Může tak dojít k ohrožení živočichů neschopných posunu (např. škeble potoční), proto zde bude osoba odpovědná k přesunu těchto živočichů níže do nádrže pod vodní hladinu.
- V případě povolení mimořádné manipulace bude zhotovitel proškolen k ovládání základové výpusti a bude plně odpovědnou osobou za udržování stanovené hladiny v závislosti na přítoku do zdrže od doby předání stavby provozovatelem zhotoviteli až po konečné uzavření základové výpusti v návaznosti na harmonogram prováděného díla.
- V případě povodňových průtoků a nebo průtoků vyššího než je kapacita základové výpusti kdy bude docházet k plnění vymezeného prostoru nebude zhotovitel stavby v případě poškození prováděného stavebního díla vymáhat škody na zadavateli, tj. Povodí Labe, státní podnik.
- Ve vodním díle je stálá rybí osádka, která nesmí být rekonstrukcí ohrožena. Snižování hladiny a monitoring kyslíkových poměrů na vodním díle bude probíhat dle předložené projektové dokumentace.
- Před zahájením prací je nutné naši organizaci předložit k odsouhlasení havarijní plán stavby.
- Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
- Při výstavbě je nutné zabezpečit provoz strojů tak, aby nedocházelo k úniku ropných a ostatních nebezpečných látek do povodí vodárenské nádrže Vrchlice a nedošlo tak k její kontaminaci.
- Skladování i užívání veškerých stavebních materiálů, technologických náplní i chemických preparátů bude zabezpečeno takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vodárenské nádrže Vrchlice.
- Před započítím stavebních prací je nutné zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas k výše uvedené akci podle § 17 písmena e) zákona o vodách 254/2001 Sb.
- Požadujeme oznámit zahájení a ukončení prací Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Čáslav (úsekový technik David Komberec – mob.: 602 122 408, email: komberecd@pla.cz).

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 807/8, 820/4, 865/14 a 1072/5 v k.ú. Malešov), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z2 Pardubice (PS Čáslav)
PL – IČ
PL – MAJ