

KV ENGINEERING s.r.o.  
Závodu Míru 584  
360 17 Karlovy Vary

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
/2020

Vyřizuje/linka  
ing. J. Čverha

Cheb dne  
26.6.2020

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stupně DSJ:**

**„Břehnický potok, oprava zakrytého profilu“.**

Investor: P O V O D Í O H Ř E s.p., B E Z R U Č O V A 4 2 1 9, 4 3 0 0 3 C H O M U T O V

Žadatel: KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Projektová dokumentace obsahuje návrh oprav zakrytého profilu Břehnického potoka, které vycházejí ze statického posudku provedeného za účelem zjištění stavebně-technického stavu krytého profilu. Výsledkem tohoto posudku je, že pro prodloužení životnosti a funkčnosti krytého profilu je nutné povrchy očistit od ulpělých sedimentů, degradované vrstvy betonu odstranit, očistit a pasivovat odhalenou výztuž a provést reprofilaci povrchu. Stavebně-technický průzkum závěrem doporučuje v místech zatékání obnovit hydroizolaci ze zatěžované strany. Vzhledem ke krytí profilu 5,5-6m není možné hydroizolaci obnovit. Proto bude v kritických místech do stropu krytého profilu osazena drenáž.

Kabelové vedení veřejného osvětlení bude vytyčeno správcem VO v místech zasypané revizní šachty. Stavební společnost, která bude realizovat dílo bude chránit nadzemní část veřejného osvětlení města Cheb před poškozením, hlavně v místech výstupu potoka z kryté části a v místě zařízení staveniště na náklad stavebníka. Místní komunikace bude udržovaná v čistotě, v případě poškození zeleně bude provedena obnova na náklad stavebníka.

K projektové dokumentaci nemáme zásadních připomínek a souhlasíme s budoucí stavbou.

S pozdravem

RSDr. Jan Votruba  
Ved. údržby VO a SSZ

**CHESES**  
S.r.o.  
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY  
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb  
veřejné osvětlení  
IČO: 25208845, DIČ: CZ25208845  
-11-