

Váš dopis zn.:
Ze dne: 05.01.2022
Naše zn.: POH/01085/2022-2/101100

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok
Tel.: +420 474 636 733
Mobil: +420 606 757 556
E-mail: Kojnok@poh.cz

Datum: 06.1.2022

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Povodí Ohře, s. p.
Vedoucí odd. TDS
Bc. Jitka Pavlasová
Horova 12
360 01 Karlovy Vary

Břehnický potok – zakrytý profil

Vážená paní bakalářko,

k Vaší žádosti o vydání stanoviska správce povodí a správce vodního toku Břehnický potok k výše uvedenému záměru stavby ze dne 5. ledna 2022, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (Odry) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Bez připomínek

Předmětem vyjádření je stanovisko správce povodí a správce vodního toku Břehnický potok (IDVT 10229167) k záměru stavby, opravy krytého profilu Břehnického potoka v intravilánu města Cheb. Jedná se o provedení udržovacích prací ve smyslu §15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Jako součást žádosti o vydání stanoviska byla předložena dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

Předmětný úsek krytého profilu Břehnického potoka se nachází cca 400 m od hráze vodní nádrže Skalka. Trasa je vedena pod dopravním hřištěm, tenisovými kurty a parkovištěm. Řešený úsek krytého profilu je tvořen z převážné části Benešovými rámy šířky 2,0 m. Dále je krytý profil tvořen Benešovými rámy šířky 3,0 m s betonovou bermou (průtočný profil šířky 2,0 m), trámovým stropem uloženým na kamenných zdech a v části trasy je zakrytí tvořeno monolitickým stropem. V úseku trámového stropu je dno potoka opevněno dlažbou z lomového kamene. Stěny jsou z kamenného zdiva. Dno a stěny krytého profilu jsou do výšky 1,0 m opatřeny hydroizolačním nátěrem. Řešený úsek je 240,7 m dlouhý.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Konstrukce krytého profilu (kolektoru) v současném stavebně-technickém stavu vyhovuje předpokládanému zatížení uváděného výrobcem. Pro prodloužení životnosti a funkčnosti krytého profilu (kolektoru) je nutné povrch kolektoru očistit, degradované vrstvy betonu odstranit, očistit a pasivovat výztuž a reprofilovat povrch pomocí sanačních stěrek. V místech zatékání obnovit hydroizolaci ze zatěžované strany. V rámci oprav dojde k odtěžení sedimentu.

Práce budou prováděny v korytě Břehnického potoka v úseku ř. km cca 0,400 – 0,640.

Dotčené pozemky p. č.: 2144, 2477/24, 2477/23, 2137/2, 2477/21, 2134/24, 2134/25, 2134/17, 2134/16, 3326, 2134/4, 2477/4.

Katastrální území: Cheb [650919].

Stavebníkem je Povodí Ohře, státní podnik, sídlem Bezručova 4219, Chomutov PSČ 430 03, IČ: 70889988. Zpracovatelem PD je KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary, sídlem Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 45355142.

Vodní útvar povrchových vod ID: OHL_0080 - Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok.
HGR: 2110 - Chebská pánev.



Povodí Ohře, státní podnik ②
závod Karlovy Vary
Horova 12 Karlovy Vary 360 01
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny

Rozdělovník

POh, s. p., PR Chomutov, VR

VHE: 11-14/ ČHP: 1-13-01-0130-0-00-00 GIS: -888898/-1022103

a/a 01085