



TOPSERVIS

společnost s ručením omezeným

IČO : 48110949 DIČ : CZ 48110949
Sídlo firmy : Osadní 12, Praha 7 - Holešovice
Kanceláře : Branická 141, Praha 4 - Braník
Tel. a fax : +420 244 462 953
E - mail : topservis@iol.cz

HIP : Ing. Petr Miškovský

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jaroslav Zuna

PROJEKTOVAL : Ing. Jan Berounský

KRESLIL : Ing. Jan Berounský

INVESTOR : Národní zemědělské muzeum s. p. o.

STAVBA : Řešení klimatizace v prostorách administrativy Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Letná

OBJEKT : SO1

OBSAH : VÝKAZ VÝMĚR - ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ PD :

DPS

ČÍSLO KOPIE :

ZAK. ČÍSLO :

Z - 020 / 2021

DATUM :

IV / 2022

FORMÁT :

MĚŘÍTKO :

PROFESE :

ODDÍL :

ČÍSLO VÝKRESU :

ELE

04

Výkaz výměr elektroinstalace

Řešení klimatizace v NZM Praha

Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
Úprava rozváděče RH			
Jistič B32/3	2		
Stykač 230V/40A 4p. pro odpojení od EPS	2		
Vodiče, drobný montážní materiál	1		
Úprava zapojení rozváděče	1		
Výchozí revize rozváděče	1		
Úprava rozváděče R1-0			
Jistič B10/1	1		
Vodiče, drobný montážní materiál	1		
Úprava zapojení rozváděče	1		
Výchozí revize rozváděče	1		
Silové kabely			
Kabel CYKY-J 5 x 10	50		
Kabel CYKY-J 3 x 1,5	120		
Ochranné pospojování CY 10 ZŽ	30		
Instalační materiál			
Trubka KOPOFLEX KF 09063	50		
Drobný instalační materiál	1		
Montáž			
Instalace silnoproudé kabeláže	1		
Stavební přípomoc, výkopové práce, úprava terénu	1		
Připojení rozváděče RH	1		
Připojení rozváděče R1-0	1		
Projekt skutečného stavu	1		
Revize	1		
Doprava, produkce	1		
Předání, zaškolení	1		