

Váš dopis zn.: e-mail  
Ze dne: 20.10.2021  
Naše zn.: POH/50440/2021-2/301100

Vyřizuje: Ing. Adriana Landová  
Tel.: 416 707 836  
Mobil:  
E-mail: landova@poh.cz

Povodí Ohře, státní podnik  
Odbor plánování projektů a zakázek

e-mail: ljelinkova@poh.cz

Datum: 25.10.2021

Kontaktní  
adresa: Závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín

**Povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a 74“, ř. km 1,900 – 2,373**

K Vaší žádosti o vyjádření k povodňovému a havarijnímu plánu (dále jen PP a HP) výše uvedené akce, kterou jsme obdrželi dne 20. října 2021, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

S předloženým povodňovým plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. V čl. A.1.3 opravit chybně uvedený odkaz na schválení dokumentu příslušným vodoprávním úřadem. Dle § 71 odst. (7) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění u povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad věcné a grafické části PP s PP příslušné obce povodňový orgán obce, tzn. Město Velký Šenov.
2. Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit předpokládané zahájení a ukončení stavby, zhotovitele stavby, povodňovou komisi stavby včetně telefonických kontaktů na její členy a do grafické části PP doplnit umístění zařízení staveniště a evakuační trasu/y z ohrožené lokality.

S předloženým havarijním plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. V čl. 3 vypustit již zrušené předpisy a nahradit je platnou legislativou: nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. nahradit platným „nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“, dále vyhlášku č. 274/1998 nahradit platnou vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a zrušené nařízení vlády ČR č. 103/2003 Sb. nahradit nařízením vlády ČR č. 262/2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem.
2. Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit seznam zařízení, ve kterých se nachází závadné látky na stavbě, osobu/y zodpovědnou/é za dodržování HP a do grafické části HP doplnit umístění zařízení staveniště a uložení havarijních prostředků na stavbě.

Po doplnění dokumentů dle výše uvedených připomínek, po potvrzení souladu věcné a grafické části PP s PP příslušné obce (město Velký Šenov) a po schválení HP příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Rumburk) požadujeme zaslat kopii potvrzených výtisků pro naši služební potřebu (v elektronické podobě).

**Předmětem vyjádření** je povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a 74“, ř. km 1,900 – 2,373 (zpracoval Ing. Milan Müller, 10/2021). Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Práce budou prováděny v prostoru jímky, pod ochranou hrázek z velkoobjemových vaků, plněných soudržnou zeminou, nebo zemních hrázek příčných s užitím potrubí, nebo podélných. Pro vodočet bude používána dočasná lať, umístěná v toku nad jímkou. Rozhodná hladina pro

ukončení provádění prací bude vztažena k horní koruně návodní strany jímky. Úroveň koruny hrázky = vztažná rovina „H“. Jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA) pomocného hlásného profilu jsou: I. SPA = H – 40 cm a II. a III. SPA = H – 20 cm. Maximální množství závadných látek na stavbě: motorová nafta 150 l, hydraulický olej 40 l, maltoviny 500 kg a beton 4,5 m<sup>3</sup>.

S pozdravem

Ing. Jan Belda  
vedoucí VH odd. TS  
podepsáno elektronicky

#### **Příloha**

-

#### **Rozdělovník**

POh, s.p., odbor VR (VHE: 222 8187, 1-15-01-021, ZÚ: -730966/-942100, KÚ: -730697/-941764)  
úsek IŘ  
provoz Česká Lípa  
chrono