

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova

Velký Šenov 46, 407 78 Velký Šenov

Váš dopis	Naše značka	Vyřizuje	Dne
	1364/2021/SBMH	Jiří Calaba	18.11.2021
		Bc. Tomáš Gottwald	

Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

V zastoupení:
MÜRABELL s.r.o.
Hořejší 116
267 03 HUDLICE

Stanovisko správce a provozovatele technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) – stavební povolení/ohlášení stavby

Název akce: „**Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a 74**“
na p.p.č. KN 691/3, 691/4, 692/2, 692/3, 693/2, 693/3, 694/2, 694/3, 695/2, 696/3,
697/4, 697/5, 704/2, 705/2, 705/3, 705/4, 706/2, 707/3, 707/4, 711/2, 712/2, 714/2,
717/3, 718/2, 727/2, 741/5, 742/3, 2510/4, 2510/5, 2620/2, 2621/2, 2622/2, 2863,
2864/35, 2864/37, vše v k. ú. Velký Šenov

Investor: **Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Dopise beze značky ze dne 10. 11. 2021, doručeným dne 11. 11. 2021, obdrželo Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova (dále jen „Středisko BaMH V. Šenova“) od právnické osoby – Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupené na základě plné moci – MÜRABELL, s.r.o., Hořejší 116, 267 03 Hudlice žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, pro potřeby vydání stavebního povolení / ohlášení stavby: „Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a 74“ na p.p.č. KN 691/3, 691/4, 692/2, 692/3, 693/2, 693/3, 694/2, 694/3, 695/2, 696/3, 697/4, 697/5, 704/2, 705/2, 705/3, 705/4, 706/2, 707/3, 707/4, 711/2, 712/2, 714/2, 717/3, 718/2, 727/2, 741/5, 742/3, 2510/4, 2510/5, 2620/2, 2621/2, 2622/2, 2863, 2864/35, 2864/37, vše v k. ú. Velký Šenov, s tím, že **s předmětným záměrem souhlasíme**, za následujících podmínek:

1. Záměrem dojde ke střetu s naším zařízením (vodovod a kanalizace), viz. příloha katastrální mapy s vyznačením inženýrských sítí.
2. Zahájení realizace stavebních prací bude Středisku BaMH V. Šenova oznámeno minimálně 5 pracovních dní předem.
3. Jelikož záměrem dojde ke křížení s naším zařízením (vodovodní řad a kanalizační stoka), požadujeme dodržet ustanoví § 23 odst. 3, písm. a) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. V ochranném pásmu dle bodu 3., při křížení našich sítí, budou prováděny výkopové práce převážně ručně, tak aby se minimalizovalo nebezpečí poškození našich inženýrských sítí.
5. V případě poškození našich inženýrských sítí musí investor případně jím pověřená osoba, bezodkladně vyrozumět Středisko BaMH V. Šenova o způsobené škodě a dále veškeré náklady za opravu našich inženýrských sítí, půjdou na vrub investora předmětné stavby.
6. V bezprostřední blízkosti našeho zařízení, kde se bude provádět bourací činnost (rozebrání stěny koryta vodního toku) požadujeme, jeho bezpečné zajištění, nejlépe za pomoci pažení či jiný vhodný způsob.
7. Investor, případně jím pověřená osoba, před započítím samotných výkopových prací, požádá zhotovitele Středisko BaMH V. Šenova o vytyčení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v úseku pozemku dotčených stavbou.
8. Při provádění prací budou zajištěna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování místních komunikací ani ostatního silničního příslušenství, nebyla ohrožena plynulost silničního provozu, nedošlo k poškození veřejného osvětlení, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčených úsecích, včetně přilehlých pozemků a staveb.
9. Místní komunikace znečištěné stavební technikou (např. bahnem), musí být pravidelně čištěny.
10. Po dokončení stavby bude místní komunikace, případně veřejné prostranství uvedeno do původního stavu.
11. Ukončení prací, bude investorem, případně jím pověřenou osobou oznámeno Středisku BaMH V. Šenova.

Jakákoliv změna oproti námi schválené dokumentaci, musí být opětovně předložena ke schválení naší společností.

„otisk razítka“

Bc. Tomáš Gottwald, v.r.
ředitel

Střediska bytového a místního hospodářství
města Velkého Šenova

Rozdělovník:

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: MÜRABELL s.r.o., Ing. Milan Müller, Hořejší 116, 267 03 Hudlice)

Příloha:

1. Dle textu

- Kopie: 1x vlastní

Vypraveno dne: