



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zadavatel:

Česká republika –
Ministerstvo zemědělství,
Ústřední pozemkový úřad

Název veřejné zakázky:

„Realizace společných zařízení
v k.ú. Chotětov, k.ú. Hřivno a k.ú.
Hrušov nad Jizerou“

Sídlem:

Těšnov 65/17, Praha 1 PSČ
117 05

Č.j.: 17576/2012-MZE-13303

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Vítkem
MBA – vrchním ředitelem
sekce Ústřední pozemkový
úřad

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení na
stavební práce

IČ:

00020478

dle § 21 odst. 1 písm. f) a dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)



Dodatečné informace č. III k Zadávacím podmínkám

V Ústí nad Labem, dne 6. 4. 2012

Na základě dotazu uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku Vám Jménem Zadavatele v souladu s ustanovením § 49 a násl. zákona o veřejných zakázkách, poskytujeme Dodatečné informace k již poskytnutým zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

V technické zprávě HPC 9 je uvedeno ohumusování a zatravnění v objemu 4483,43 m³, ve výkazu výměr je uvedeno zatravnění 4483,43 m² a ohumusování 4098,43 m², která výměra platí.

Odpověď 1

Správné jsou údaje ve Výkazu výměr: zatravnění 4483,43 m², humusování 4098,43 m².



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je pouze uložení sypaniny na skládku, nikoliv poplatek za skládku. V TZ je pouze doporučení materiál deponovat, nikoliv určené místo deponie. Má uchazeč nacenit i skládkovné, nebo bude specifikované místo trvalé deponie?

Odpověď 2

Do výkazu výměr bude doplněna položka: 15A – 162702199 - Poplatek za skládku zeminy 782 m³ (ornici zužitkuje obec) a bude nahrazena položka č. 15 -Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000m(782 m³)- položkou – Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000m (782 m³).

Doplněný Položkový rozpočet pro ocenění pro cestu HPC 9 je v příloze.

Dotaz č. 3

V TZ je zmíněno provádění 2 trubních propustků DN 400, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky?

Odpověď 3

Trubní propustky (hospodářské sjezdy) jsou ve výkazu výměr uvedeny v položkách č. 57 a č. 9 – Hospodářský přejezd 4m,čela z B10,převyš.60cm + příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu. (položky jsou pro hospodářský přejezd z trub betonových DN 400mm).

Dotaz č. 4

V situacu se dočteme, že délka příkopového žlabu je 225,5 m, ve výkazu výměr je výměra pouze 205,5 m. Která výměra platí?

Odpověď 4


225,5m je délka podélného pravostranného průlehu celkem, žlabovky ve dně jsou v délce 205,5m (žlabovky nejsou projektovány v místě napojení průlehu na terén).

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Příloha:

- Položkový rozpočet pro ocenění pro cestu HPC 9

S pozdravem


ROPRO a.s.
Masarykova 1650/49, 200 01 (Isti nad Labem)
web: www.ropro.cz email: info@ropro.cz
IČ: 27888941, DIČ: CZ27888941

Ing. Lukáš Potměšil

ROPRO a.s.

subjekt pověřený k výkonu zadavatelských činností