



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/030415

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
24.06.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Labe, Račice, protipovodňová ochrana

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Návrh SoD obsahuje článek č.4.6 o vypnutí a zapnutí TV koleje 314 „Konkrétní podmínky vypnutí trakčního vedení zhotovitel projedná s kompetentními subjekty Správy železnic, státní organizace projedná v předstihu 5 měsíců“ – tyto podmínky mohou obsahovat různé poplatky za odstavení TV, které nejsou z PD zřejmé, což může vést k nesouměřitelnosti podaných nabídek. Z informací od SŽ není jasné zda je možné vypnout TV pouze této koleje nebo se musí vypnout i přilehlé TV ostatních kolejí nebo musí být provedeno vložení izolací do nosného lana trakčního vedení. V PD a výkazu výměr není uvedeno jakým způsobem bude řešeno zda izolátor/izolátor nebo izolátor/úsekový dělič. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění PD a položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že v rámci přípravy projektové dokumentace předmětné stavby, byl k této záležitosti osloven zástupce Správy železnic, státní organizace, pan Martin Prušák (technolog TV, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa elektrotechniky a energetiky, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem). Dle jeho sdělení stávající úsekový odpojovač umožňuje vypnutí trakčního vedení pouze současně nad třemi staničními kolejemi (č. 310, 312 a 314) nádraží Hněvice. Vypnutí všech tří kolejí by bylo nákladné a pro dopravce neakceptovatelné. Proto bylo dohodnuto, že možným řešením je instalace dočasných úsekových děličů na trakčním vedení předmětné koleje č. 314, které by umožnily vypnutí vedení jen v nezbytně nutném úseku této koleje. Rozsah (délka) vypnutého úseku bude záviset, mimo jiné, na parametrech konkrétní stavební techniky zhotovitele PPO (např. typ vrtného zařízení). Rozizolování trakčního vedení se provádí mezi trakčními podpěrami. Vzdálenost stožáru trakční podpěry napravo od okraje křídla železničního podjezdu je 11,5 m, vzdálenost stožáru trakční podpěry nalevo od okraje druhého křídla železničního podjezdu je 24 m. SŽ doporučuje provést instalaci dočasných úsekových děličů na TV až za nejbližšími trakčními stožáry vzhledem ke staveništi.

Přesné technické provedení vypnutí TV a platby s ohledem k použité technice jednotlivého zhotovitele bude nutné projednat přímo s provozovatelem trakčního vedení, se SŽ, státní organizace.

Zadavatel vycházel dále z informací od pana Jiřího Melicha z odboru plánování a koordinace výluk (Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – Karlín), že

sazba za vypnutí/zapnutí trakčního vedení je cca 10 000,- Kč. Sazby za výluky koleje jsou 200,- Kč/h v době mezi 05:00 – 21:00 hodinou a 100,- Kč/h v době mezi 21:00 – 05:00 hodinou. Zadavatel dále předpokládal dobu výluky a vypnutí TV 40 dní (SO 01) + 5 dní (SO 02).

Veškeré náklady na tato opatření nechť dodavatel zahrne do VON - Vedlejší a ostatní náklady do pol. č. 27 (kód 099690) "Zajištění případných opatření (včetně poplatků) při omezení provozu na železniční trati".

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html