

Č. j. PVL-49567/2022/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Mířejovice – oprava technologie a PKO válce č. 1
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 21. 6. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 1. 7. 2022

Po prostudování zadávací dokumentace, Vás žádáme o Vaše vyjádření ke změně nátěrového systému na následující:

Vnější plochy – barva BALTOFLAKE 1 500 u

Tento systém vyrábí společnost JOTUN a plně vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace. Jedná se o epoxidový nátěr, který není nanášen za tepla.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE VZTAHU K ŽÁDOSTI ZE DNE 1. 7. 2022

Zadavatel k výše uvedené žádosti sděluje následující.

Po prostudování technického listu barvy BALTOFLAKE 1 500 u (viz. příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2) zadavatel souhlasí s použitím tohoto nátěrového systému místo nátěrového systému navrženého v projektové dokumentaci za předpokladu, že dodavatel dodrží požadovanou dobu záruky dle článku VIII., odst. 4. smlouvy o dílo.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace sděluje, že v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2022 do 10.00 hod

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční