



Vyřizuje: Michaela Pöschlová
Tel.: +420 474 636 277
E-mail: poschlova@poh.cz

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529

Vážení uchazeči,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona)
v platném znění, zadavatel uveřejňuje, na základě dotazů uchazečů, Dodatečnou informaci
č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení:

Dotaz č.1:

Dobrý den, prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dům č.p. 268 se nachází blízko hrany základové spáry nové zdi. Vzhledem k tomu, že není známa hloubka založení objektu, pouze se předpokládá, je zde riziko podemletí a sesunutí. V PD jsme nenašli záporové pažení objektu. Znamená to, že se s ochranným pažením neuvažuje?

Prodlouží se doba výstavby o případnou dobu přerušení z důvodu klimatických podmínek v zimním, případně jarním období (sníh, zvýšená hladina potoka)?

Odpověď č.1:

Z důvodu ochrany stávajících objektů (rodinné domy č.p. 268 a č.p. 68 a garážové stání p.č. st. 468) je navrženo přeložení toku s posunem nové osy od stávající o 2,3 m na pravou stranu. Postup provádění výkopů je popsán v TZ. Speciální zakládání není uvažováno.

Doba provádění díla dle zadávací dokumentace je včetně klimatických přestávek v průběhu výstavby tj. podzimní, zimní, jarní, letní aspekt a i včetně rezervy.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 25.07.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal