



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL podatelna2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17049.html

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
122210029

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Ivan Princ/234

Pardubice
28. 7. 2022

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dodatečná informace č. 1b)

Název veřejné zakázky: VD Pařížov, oprava segmentů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Na základě dotazů zájemců o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel tyto dodatečné informace.

Dotaz 1

Dobrý den,

dle vyjádření našeho subdodavatele části elektro je v zadávací dokumentaci určena k provedení varianta 1, která je problematická z hlediska zaplavení strojovny, na stávajícím systému není možné doprogramovat požadované funkce.

Odpověď 1

Po provedení revize technických podmínek (TP) bude realizována a ceněna varianta č. 2. viz aktuální soupis prací a dodávek, který je přílohou této dodatečné informace.

Varianta č. 1, která byla původně určena k ocenění, byla uvažována pouze jakožto ochrana segmentu (technologie) proti poškození při vzpěrném namáhání táhla a to bez vazby na řídicí systém jako takový. Tedy v případě rozpojení napájení pohonu by ŘS nevěděl, že se něco děje. Doprogramování ŘS bylo míněno jen jako zachycení signálu, že je servopohon bez proudu, tj. upozornění obsluhy, která by musela neprodleně zjistit aktuální problém v šachtě.

Ve variantě 2 dojde k výměně zastaralé řídicí jednotky, o které výrobce tvrdí, že s ní nelze zapojení čidel realizovat, čímž bude pohon segmentu připraven pro implementaci do jakéhokoliv budoucího řídicího systému právě skrze novou řídicí jednotku AC 01.2. A to i při zachování podmínky vyšší bezpečnosti při zatopení. Po výměně řídicí jednotky bude nutné v PLC obtokových výpustí (strojovna ve věži) implementovat tento „nový“ signál přicházející z řídicí jednotky a zpracovat jej.

.....
Ing. Petr Michalovich
ředitel závodu

přílohy:

- Soupis prací a dodávek k ocenění - aktuální