

Pořadí	Název	Pi (kW) celkem	Soudobost β	Ps (kW) celkem
01	zásbník TUV	5	0,80	4,00
02	tepelné čerpadlo	4,2	0,80	3,36
03	el.přímotop	7,5	0,70	5,25
A	Součet	16,70		12,61
B	Maximální soudobý příkon objektu	12,61	1,00	12,61
C	Požadovaný příkon z distribuční sítě NN			13kW
D	Výpočtový proud Iv			18,76
E	Navrhovaná hodnota hlavního jističe v RE			40A
F	Navrhovaný průřez kabelu (HDV)			CYKY-J 4x16 mm2