



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruba nad Labem
Se sídlem	Kladruba nad Labem 1, 533 14 Kladruba nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Oprava hrazení v krajině – III. etapa
Evidenční číslo VZ	27/2022
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 26. 8. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dotaz č. 1: Ještě jednou přeji dobrý den, jak jsem již zmiňoval při našem telefonického rozhovoru, tak po prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace k zakázce: „Oprava hrazení v krajině – III. etapa“ vidím rozpor mezi výkazem výměr, konkrétně se jedná o pol. č. 16, kde uvádíte délku hranolu oplocení do 3 m a v dokumentaci (SO 01 Pole), kde je vzdálenost mezi sloupky pro osazení hranolu 4m.

Bylo by vhodné upřesnit, která výměra platí, abychom mohli případně řezivo u dodavatele poptat.

Odpověď č. 1: Nesoulad mezi výkresovou částí a výkazem výměr byl upraven, rozteč sloupků je uvažována 4 metry.

Dotaz č. 2: Dále u pol. č. 11 smrková kulatina se opět objevuje délka do 3m (zmiňujete, že se jedná o jakési vstupy pravděpodobně do výběhu). Zde by bylo vhodné doplnit buď přesnou výměru řeziva pro avizovaný vstup, nebo zobrazit detail vstupu do výběhu abychom věděli, co máme konkrétně na pile poptat).

Po upřesnění výše uvedeného prosím zkontrolujte výkaz výměr a případně upravte dle skutečnosti. Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Odpověď č. 2: Rozměr vstupů byl upraven na 4 metry. Jedná se o odkorněnou frézovanou kulatinu o průměru 100 mm z měkkého dřeva.

V Kladrubech nad Labem dne 30. 8. 2022

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek