



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem
Evidenční číslo VZ	Z2022-033944
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 1. 9. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1: Dobrý den Při naceňování rozpočtu jsme zjistili nesoulad mezi stavebním povolením a projektovou dokumentací . jedná se o následující : III. podmínky pro provedení stavby - bod 8 -nebude proveden stužující věnec u SO 02 v rozpočtu se s ním počítá

Odpověď č. 1: Tento nesoulad je způsoben tím, že Závazné stanovisko bylo vydáno ke stupni projektové dokumentace DSP, zpracováním dalšího stupně PD (DPS) a jednáním z dotčenými orgány státní správy bylo provedení tohoto věnce ujednáno.

Dotaz č. 2: - bod 17-krov má být opraven nebo provedena náhrada kopiemi - rozpočet uvádí všechny krovy nové - byl proveden průzkum ? - co závazné stanovisko k PD ?

Odpověď č. 2: Ano, průzkum byl proveden. Vzhledem ke stavebně technickému stavu se bude provádět výměna krovu tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

V Kladrubech nad Labem dne 2. 9. 2022

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek