



#### POZNÁMKY:

- KABELOVÚ POJISTKOVÚ PŘÍPOJKOVÚ SKŘÍŇ V PLAST. PILÍŘI TYP SS100 VYBUDUJE PROVOZOVATEL DS DLE PŘÍLOHY č.1 SMLOUVY O PŘÍPOJENÍ
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PILÍŘOVÉHO TYPU UMÍSTĚN VEDLE SS100 NA PARCELE č. 445/1
- PŘED OSAZENÍM ER JE POTŘEBA ZJISTIT PŘESNÝ TYP SKŘÍŇE SS100 A DODAT ELEKTROMEROVÝ ROZVADĚČ TAK, ABY VÝŠKOVO PASOVAL KU ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇI
- ELEKTROMĚŘ DODÁ A NAMONTUJE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
- ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ BUDE OBSAHOVAT TRÍFAZOVÝ JEDNOTARIFNÍ ELEKTROMĚŘ, HLAVNÉ JIŠTĚNÍ JISTIČEM B32A/3P