



Váš dopis zn.: O/ 69 / 22
Ze dne: 03.02.2022
Naše zn.: POH/06959/2022-2/032200

Vyřizuje: Ing. Petr Štefan
Tel.: 474 636 314
Mobil:
E-mail: stefan@poh.cz

Datum: 08.02.2022

AZ Consult, spol. s r. o.
Jakub Holý
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

z9vp5js

MVN Nové Stanovice – funkční objekt

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedeným akcím Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

S výše uvedenou akcí a realizací stavby dle předložené dokumentace souhlasíme. Rekonstrukce zajistí bezpečnost a prodlouží životnost stávajícího vodního díla.

Souřadnice: X = 1019094, Y = 849856.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

S realizací uvedené akce souhlasíme.

Předmětem vyjádření je zkapacitnění výpustního objektu.

Hlavním účelem je navýšení ochrany území pod vodní nádrží Nové Stanovice. Stávající objekt není kapacitní pro bezpečné převedení povodňových průtoků, hrozí přelití hráze, popř. její zničení.

Vodní nádrž není vybavena bezpečnostním přelivem, funkci bezpečnostního přelivu plní betonové potrubí DN 300 umístěné v hrázi nádrže. Stávající objekty (požerák, potrubí i výustní objekt) budou odstraněny a nahrazeny sdruženým výpustním objektem s bezp. přelivem a vývarem na vzdušní straně hráze. Objekt bude opatřen kompozitovou lávkou se zábradlím.

Sdružený výpustní objekt bude mít rozměry 1,6 × 4 × 3,15 m, požerák bude mít šířku 1,1 m. Celková délka bezpečnostního přelivu bude 5,3 m. Vodu bude možné vypouštět výpustním potrubím BE DN 600 o délce 9,6 m. Voda bude vedena do monolitického vývaru o rozměrech 2,6 × 4,1 × 2,8 m.

Pro možnost rekonstrukce výpustního objektu je nutné nádrž vypustit. V závěrečné fázi bude také provedena obnova opevnění koruny hráze a jejího vyspádování.

Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik, zpracovatelem dokumentace (DSP/DPS) *MVN Nové Stanovice – funkční objekt – projektová dokumentace (10/2021)* je žadatel.

Stavba se nachází v k. ú. Stanovice, v HGR 6112, ČHP 1-13-02-0290-0-00, na bezejmenném toku (IDVT 10238660) a ve vodním útvaru OHL_0045_J Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok.


Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., závod Karlovy Vary
vlastní 1123/2734 -849856/-1019094

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 721044491644562425631



Datum vystavení: 11. 02. 2022
Konverze nejpozději: 13. 03. 2022

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 1001779972

Předmět: MVN Nové Stanovice – funkční objekt – projektová dokumentace, k.ú. Stanovice

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 11. 2. 2022 v 07:52:52

Odesílatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ

ID schránky: 7ptt8gm

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: MVN Nové Stanovice – funkční objekt – projektová dokumentace, k.ú. Stanovice
ID zprávy: 1001779972
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 11. 2. 2022 v 07:52:52

Odesílatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ
ID schránky: 7ptt8gm
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: POH/06959/2022-3
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

AP_06959_Nove_stanovice[2].pdf (215,13 kB)

Události zprávy:

11. 2. 2022 v 07:03:11 EV0: Datová zpráva byla podána.
11. 2. 2022 v 07:03:11 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
11. 2. 2022 v 07:52:52 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.