



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ západní Čechy**

Krušnohorská 1010/7, Karlovy Vary 360 10, tel. +420956945311, Fax.: +420 , or945@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

**AZ Consult spol. s r.o.**  
**Jakub Holý**  
**Klíšská 1334/12**  
**400 01 Ústí nad Labem**



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR945/002261/2022	LCR0010619/2022	22.03.2022
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	E-MAIL
Ing. Kuttnerová Jana	725 257 552		Jana.Kuttnerova@lesycr.cz

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „MVN Nové Stanovice – funkční objekt – projektová dokumentace“ - doplnění**

Lesy České republiky, s. p., obdržely dne 16.3.2022 aktualizované podklady k projektové dokumentaci (DSP) stavby „MVN Nové Stanovice – funkční objekt – projektová dokumentace“. K této stavbě bylo vydáno vyjádření č. j. LCR945/001347/2022 ze dne 10.3.2022.

Stávající objekty (požerák, potrubí a výustní objekt) budou odstraněny a nahrazeny sdruženým výpustným objektem s bezpečnostním přelivem a železobetonovým monolitickým vývarem délky 4,10 m, doplněným přechodovým opevněním z kamenné dlažby na sucho v rozsahu cca 1 m za konstrukcí vývaru, plynule navazujícím na stávající koryto vodního toku.

**Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství západní Čechy, ruší podmínku č. 1) vyjádření č. j. LCR945/001347/2022 ze dne 10.3.2022. V ostatních bodech zůstává toto vyjádření v platnosti.**

Toto vyjádření doplňující vyjádření č.j. LCR945/001347/2022 ze dne 23.3.2022, platí po dobu 2 let a nenahrazuje rozhodnutí, povolení či stanovisko dotčeného správního orgánu a slouží pouze pro potřeby stavebního řízení.

S pozdravem

Luděk Písařík  
 náměstek pro vodní hospodářství a investice  
 (podepsáno elektronicky)