



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruba nad Labem
Se sídlem	Kladruba nad Labem 1, 533 14 Kladruba nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem
Evidenční číslo VZ	Z2022-033944
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15. 9. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 6: Dobrý den máme několik dotazů

1. okna

- není specifikován materiál - pouze masiv

druh dřeva : smrk, modřín, dub, buk (u některých vnitřních parapetů je buk)

typ dvojskla - ditherm, příp obyčejné dvojsklo (památková zona)

profilace prvků zda některá okna nejsou špaletová

Odpověď č. 6: Materiál pro výrobu oken se uvažuje modřín. Typ zasklení je dán požadovaným součinitelem prostupu tepla U_w , předpokládá se tedy izolační dvojsklo.

Dotaz č. 7: 2. dveře + vrata

- není specifikován materiál - pouze masiv druh dřeva : smrk, modřín, dub, buk

případná profilace dveří - hladká, kazety

případná profilace zárubní

nejsou některé protipožární případně zateplené ???

děkuji za odpověď

Odpověď č. 7: Vlastnosti dveří jsou dostatečně popsány v PD v tabulce dveří u každého stavebního objektu včetně vlastností a vzhledu. V průběhu stavby zhotovitel předloží zpracovanou výrobní dokumentaci k odsouhlasení.

Materiál dveří (druh dřeva) bude borovice nebo modřín.



V Kladruzech nad Labem dne 20. 9. 2022

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek