



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe-Z3@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17347.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Šmidrkal / 570

ROUDNICE NAD LABEM
21. 9. 2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Nákup staničních akumulátorů a nabíjecích zdrojů

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 90 005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na dodávku

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

obracím se na Vás s dotazem ohledně Veřejné zakázky: Nákup staničních akumulátorů a nabíjecích zdrojů.

1. Rádi bychom si ujasnili počet baterií. Je psáno 23ks baterií, ale v technické specifikaci uvádíte provozní napětí 26,8 až 27,6V DC, což odpovídá sériovému zapojení dvou baterií. Požadujete tedy 23ks baterií nebo 23 párů baterií. Pokud by se jednalo o 23 ks baterií odpovídá specifikace 12V 150Ah.
2. Požadujete pól M6, ale většina výrobců 12V 150Ah má pól M8, je možné dodat baterie s pólem M8?
3. Je správně pochopeno, že se budou nabíjet vždy dva akumulátory v sérii?
4. Krytí IP44 musí být dodrženo?
5. Délka přívodního kabelu 1,5m musí být dodrženo?

Odpověď:

- Pol.č.1. Požadujeme dodání 23 ks baterií.
Pol.č.2. Baterie lze dodat i s pólem M8.
Pol.č.3. Ano.
Pol.č.4. Ano, nebo vyšší.
Pol.č.5. Délka přívodního kabelu musí být minimálně 1,5 m.

Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik

Příloha:

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17347.html