

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

022010043784

Milan Lomský

+420 387 761 407

+420 387 761 225

milan.lomsky@cevak.cz

06. 05. 2022

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha

**České Budějovice 2, České Vrbné, Vltava ř.km 236,380 - 239,158 - (zdrž České Vrbné)
- opevnění svahů plavební dráhy (územní a stavební řízení)**

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik – závod Horní Vltava

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší opevnění břehů řeky Vltavy v úseku ř.km 236,380-239,158 (zdrž jezu České Vrbné). Účelem stavební úpravy je zamezení porušování svahů vlivem plavby a ledových jevů.

Stavba je rozdělena na objekty:**SO 01 – Levý břeh**

- Lokalita II, ř.km 236,836 - 237,471
- Lokalita II, ř.km 237,543 - 238,400
- Lokalita IV, ř.km 238,925 - 239,158

SO 02 – Pravý břeh

- Lokalita I, ř.km 236,380 - 237,233
- Lokalita III, ř.km 238,253 - 238,605

Břehy budou odtěženy, upraveny do požadovaného tvaru a opevněny záhozem z lomového kamene. Zához bude proveden min. 1,8 m pod a 0,5 m nad úroveň maximální plavební hladiny (375,50 m.n.m). Tloušťka záhozu je 0,8 m. V lokalitách I ř.km 236,380 - 237,233 a II ř.km 236,836 - 237,471 bude provedena pouze úprava horní části břehu a sklon svahu bude zmírněn.

V řešeném úseku řeky Vltavy se nachází stávající výústní objekty odlehčovacích komor OK 18 – Vltavské nábřeží Loděnice, OK 22 – Boreckého a OK 27 – sídliště Vltava - Krčínova.

Výúst z OK 27 v lokalitě II, ř.km 236,836 - 237,471 mezi profily PII-8 a PII-9 je stabilizována kamenným záhozem v délce 12 m. Tento zához bude rozebrán a následně znovu urovnán ve sklonu 1:4 dle sklonu navazující břehové úpravy. Mocnost záhozu bude minimálně 1 m. Bude užit původní materiál doplněný novým lomovým kamenem do 200 kg.

Výúst z OK 22 v lokalitě II, ř.km 237,543 - 238,400 mezi profily PII-24 a PII-25 je opevněna kamennou dlažbou do betonu. Oprava břehů bude provedena okolo výusti a do její konstrukce nezasáhne.

U výusti z OK 18 v lokalitě IV, ř.km 238,925 - 239,158 u Lannovy loděnice stavební úprava břehu končí a konstrukce výusti nebude dotčena.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – vodovod Ivo Psohlavec, tel. 602 491 312, ivo.psohlavec@cevak.cz. Vytyčení kanalizace – Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Ve spolupráci s provozem kanalizací ČEVAK a.s. – Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz bude před realizací a po jejím dokončení provedena kontrola technického stavu dotčených výústních objektů a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.

- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. U vodohospodářských sítí nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,50 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok, o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,00 m.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – Karel Musil, tel. 602 643 521, karel.musil@cevak.cz, kanalizace - Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz.
- Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

• zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (12)

Přílohy: Mapa-O22010043784.pdf – 3 listy