

Váš dopis zn.: e-mail
Ze dne: 14.04.2022
Naše zn.: POH/20879/2022-2/301100

Vyřizuje: Ing. Adriana Landová
Tel.: 416 707 836
Mobil:
E-mail: landova@poh.cz

Povodí Ohře, státní podnik
Odbor plánování projektů a zakázek

e-mail: ljelinkova@poh.cz

Datum: 21.04.2022

Kontaktní
adresa: Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Povodňový plán pro dobu stavby „Šporka v Novém Boru za garážemi“

K Vaší žádosti o vyjádření k povodňovému plánu (dále jen PP) výše uvedené akce, kterou jsme obdrželi dne 14. dubna 2022, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

S předloženým povodňovým plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení a doplnění dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. V čl. 5.4 na str. 9 doplnit k uvedeným činnostem povodňové komise stavby při dosažení/vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity (SPA) následující konkrétní povinnosti (rozdělit k I. až III. SPA):
 - S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby,
 - pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území vodního toku,
 - veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,
 - veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,
 - budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,
 - z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody,
 - budou odstraněny hrázky a potrubí pro převedení vody z koryta vodního toku a z jeho záplavového území,
 - bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověřeni úkoly protipovodňové služby.
2. Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit předpokládané zahájení a ukončení stavby, zhotovitele stavby a povodňovou komisi stavby včetně telefonických kontaktů na její členy.

Po doplnění dokumentu dle výše uvedených připomínek a po potvrzení souladu věcné a grafické části PP s PP příslušné obce (město Nový Bor) požadujeme zaslat kopii potvrzeného výtisku pro naši služební potřebu (v elektronické podobě).

Předmětem vyjádření je povodňový plán pro dobu stavby „Šporka v Novém Boru za garážemi“. Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Provizorní převod vody během stavby je navržen potrubím DN 600. Jednotlivé SPA jsou navrženy pro pomocný hlásný profil umístěný v blízkosti stavby (KÚ, ř. km 18,581) a to v hodnotách: I. SPA = 50 cm, II. SPA = 70 cm a III. SPA = 90 cm.

S pozdravem

Ing. Jan Belda
vedoucí VH odd. TS
podepsáno elektronicky

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111

ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Příloha

-

Rozdělovník

POh, s.p., odbor VR

POh, s.p., úsek IŘ

POh, s.p., provoz Česká Lípa

chrono

VHE: 224 6127, 1-14-03-055, ZÚ: -723699/-970560, KÚ: -723496/-970444