

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor životního prostředí

Značka: MgMT OŽP 004616/2021/V-038/Kol

Teplice dne 9. února 2021

Vyřizuje: Ing. V. Kolenatá, č. tel. 417 510 561

AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Osecký potok, ř.km 1,598 (Osek-náves) – úprava koryta“ pro stavební řízení

Dne 13.1.2021 byla Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí doručena žádost společnosti AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem o vydání stanoviska ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací ze ledna 2021 zpracovanou žadatelem (Ing. Martin David). Investorem je Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Dokumentace řeší stavbu opevnění břehů a dna toku Oseckého potoka.

Stavbou jsou dotčeny pozemky: p.p.č. 897/1, 7/1, 7/4, 408/1, 7/2, st. 2/1, 2, k.ú. Osek u Duchcova.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti o vyjádření ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních řízení v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhrnné stanovisko.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil **podle následujících právních předpisů v platném znění:**

1) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (Ing. R. Lejčková, tel.: 566).

Jsme dotčeným orgánem.

V souladu s §146 odst. 3 zákona č. 541/2020Sb., v platném znění je nutné vyžádat si **závazné stanovisko** orgánu odpadového hospodářství (web. stránky Magistrátu města Teplice, odbor životního prostředí, <http://www.teplice.cz/ostatni-souhrnna-stanoviska-ohlaseni-k-mistnimu-poplatku/ds-1342/archiv=0>) pro stavební řízení _ Osecký potok, ř.km 1,598 (Osek-náves) – úprava koryta. Součástí žádosti o závazné stanovisko bude předložení části projektové dokumentace týkající se nakládání s odpady. V projektové dokumentaci bude uveden jak název odpadu, kód odpadu a množství odpadu, které vznikne při stavbě.

2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (Ing. N. Dbalá, tel.: 568).

Jsme dotčeným orgánem.

Z PD je zřejmé, že stavba bude realizována na zemědělské půdě, je **třeba souhlasu** s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle § 9 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), který je nezbytný pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Žádost bude podána dle § 18 odst. 1 zákona (Magistrát města Teplice, OŽP).

4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Ing. L. Zachová, tel.: 565.).

Jsme dotčeným orgánem. Zdejší vodoprávní úřad je příslušný k vydání stavebního povolení.

Popis stavby: Předmětem projektové dokumentace je odstranění krytého profilu koryta Oseckého potoka z cihelné klenby (ř. km 1,542 – 1,557) a úprava opevnění v navazujícím úseku až k silničnímu mostu v ul. Obránců míru do staničení ř.km 1,598. Délka řešeného úseku je 56,5 m. Začátek úseku je umístěn ř.km 1,530, který odpovídá začátku stávajícího silničního mostu. Samotný řešený úsek začíná v ř.km 1,542, kde konstrukce mostu přechází v krytý klenbový profil. V rámci stavby dojde k bourání kamenné klenby toku a na jejím místě bude provedena výstavba nového opevnění břehů tížnými zdmi. Dále se bude rekonstruovat i současné opevnění sestávající z kamenných tížných zdí. Pravobřežní zeď bude kompletně zrekonstruována výstavbou nové zdi v obrysech stávající až na stávající betonový objekt výusti odlehčovací stoky jednotné kanalizace (majetek SVS, a.s.). Levobřežní zeď bude rekonstruována výstavbou nové zdi s přizpůsobením nivelety koruny zastíženému navýšenému terénu, ale část u silničního mostu v ul. Obránců míru, na které jsou uloženy inženýrské sítě bude jen přespárována. Dno bude v celém úseku kompletně rekonstruováno, budou vybourány stávající betonové panely, budou vybudovány 4 příčné prahy a dno bude provedeno jako rovnánina z lomového kamene s dílčím úsekem u výustě odlehčovací stoky, kdy dno bude provedeno jako kamenná dlažba do betonu. Koryto Oseckého potoka kříží pod úrovní dna jednotná kanalizace, která bude v rámci stavby zrekonstruována v úseku mezi dvěma nejbližšími revizními šachtami včetně těchto šachet. Kanalizační potrubí LT DN 300 bude mezi šachtami obetonováno betonem C25/30 – XF3, betonový práh s potrubím bude procházet základovým pasem obou zdí. Během stavby bude voda z toku převedena přes staveniště pomocí plastového potrubí DN600. Úsek bude hrázován na začátku úseku a to za pomoci pytlů s pískem popř. vytvořením hráze z nepropustného hutnitelného materiálu s koeficientem propustnosti $K < 1 \cdot 10^{-6}$.

5) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (Mgr. M. Plíková, tel. 567).

Jsmé dotčeným orgánem.

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.

Je třeba požádat zdejší vodoprávní úřad o vydání **závazného stanoviska** dle § 37 odst. 2 písm. f) lázeňského zákona.

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Jsmé dotčeným orgánem a nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že stavbou **dojde k dotčení** zákonem stanoveného **významného krajinného prvku (VKP) – vodní tok Osecký potok**. K zásahům, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP je třeba předchozího **závazného stanoviska** příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (**v tomto případě Magistrátu města Teplice**) dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Předmětem PD je odstranění krytého profilu koryta Oseckého potoka a úprava opevnění koryta v navazujícím úseku. Koryto bude kompletně rekonstruováno, jen část levobřežní zdi u silničního mostu v ul. Obránců míru bude pouze přespárována.

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Upozornění pro stavebníka:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí upozorňuje na níže uvedené:

- V době realizace záměru bude **minimalizována prašnost**.

Za vodoprávní úřad:

- K vydání stavebního povolení pro stavbu vodních děl je příslušný zdejší vodoprávní úřad, jakožto příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- Žádost o stavební povolení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Zejména budou doložena stanoviska správců sítí, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (např. MgMT-OŽP-lázně, MgMT-OŽP-odpady, MgMT-OŽP-ochrana přírody, MgMT-doprava, vyjádření SČVK, a.s. - provozovatele


kanalizace, ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., atd....) a všechna další vyjádření, stanoviska, souhlasy a posouzení, popř. jiná opatření dotčených orgánů. Dále budou doloženy souhlasy vlastníků pozemků nebo stavby dle ust. § 184a stavebního zákona - Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentaci.

- Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ověřena bude autorizovanou osobou pro vodní díla.
- Vydání stavebního povolení je zpoplatněno. Správní poplatek je stanoven na základě sazebníku poplatků, který je přílohou zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podle položky 18 ve výši 3000,00 Kč.
- Vybraný zhotovitel výše uvedené stavby zpracuje „Havarijní plán“ a předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení, tento „Havarijní plán“ bude ověřen Povodím Ohře, s.p. Chomutov. Dále bude zpracován „Povodňový plán“, který bude odsouhlasen povodňovým orgánem města Osek.
- Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.

Závěr:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy konstatuje, že pro stavbu „Osecký potok, ř.km 1,598 (Osek-náves) – úprava koryta“ **stanovuje výše uvedené požadavky.**

Magistrát města
TEPLICE
415 95
č.69



Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní
- Městský úřad Osek, odbor výstavby a místního hospodářství, Zahradní 246, 417 05 Osek