

Vaše značka / ze dne: 12.09.2022
Naše značka: AQUA/3013/2022/Dk
Vyřizuje: Kateřina Doležalová
Tel.: +420 494 539 154
E-mail: vyjadreni@aquark.cz
Datum: 13.09.2022

Povodí Labe, státní podnik
Jiří Jindra
Víta Nejedlého č.p. 951/8
500 03 Slezské Předměstí

Doudleby nad Orlicí parc. č. 135, 137/1, 138, 139/1, 139/4, 140/2, 142, 1421/1, 1541/2, 1552, 247, 520/14, Obměna hradících zařízení, Doudleby nad Orlicí (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Slezské Předměstí, Víta Nejedlého, č.p. 951/8, 50003

V dané lokalitě provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. Přímo v zájmovém území se nenachází žádné vodohospodářské zařízení ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci**, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky odst. 4.4. je doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.


Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V k. ú. Doudleby nad Orlicí nejsme provozovatelem veřejné kanalizace.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.**

S pozdravem

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kateřina Doležalová

Kateřina Doležalová
vodohospodářka

Přílohy

1x situace