

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Realizace zateplení budovy Ústí nad Orlicí
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený:	Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO:	00020478

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 10. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka č. 1

Ve výkresové dokumentaci – Detail 3 a 4 meziokenní pilířek a ostění okna – připojovací spára není dle normy s difuzní páskou (fólií). Žádáme o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr.

Odpověď zadavatele

Zadavatel posoudil výše uvedený dotaz ve spolupráci s autorem projektové dokumentace a vydává upravené detaily připojovací spáry okenních výplní, a to včetně Přílohy č. 3 ZD – Položkový rozpočet (výkaz výměr), doplněním položky č. 49a v listě s názvem „011 - Stavební práce aktualizace 2022“.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá aktualizovanou přílohu projektové dokumentace s názvem „MZe_Ústí n_Orlicí_DPS_D.1.1-33_Detail_3_meziokenní_pilířek_a“ a „MZe_Ústí n_Orlicí_DPS_D.1.1-33_Detail_4_ostění_okna_u_zdi_a“ a dále aktualizovanou přílohu č. 3 ZD – Položkový rozpočet (výkaz výměr).

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do 11. 11. 2022 do 11:00 hodin.

V Praze dnem podpisu

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy