


# SPECIFIKACE

Kreslil	Bc. VRKOSLAV Roman	Zodpovědný projektant	Bc. VRKOSLAV Roman	HIP	KOŠEK Radim
Investor		Dodavatel		Účel	Paré
<b>Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i</b> Hudcova 296/70, 621 00 Brno Tel: +420 533 332 501    E-mail: vri@vri.cz		 <b>RRT Cleanrooms spol. s r.o.</b> Havlíčková 1940/16, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel: +420 602 112 175    E-mail: radim.kosek@rrtcr.cz www.rrtcr.cz		RDS	
Datum		Zaří 2022			
Stavba	Oprava a údržba laboratoře - uvedení do původního stavu			Číslo zakázky	22129
Místo stavby	VÚVeL Brno				
Obsah výkresu	VZDUCHOTECHNIKA SPECIFIKACE			Měřítko 3x A4	Číslo výkresu 22129 - VZT- 03

Výpis výrobků

Material lists

č. pozice Pos no	název zařízení Description	Qty ks
<b>Článek</b>	<b>VZT AHU1 - klimatizace čistých prostor</b>	
	<b>DODÁVKA VZT (VENKOVNÍ PROSTOR)</b>	
1. 1	VZT čerstvovzdušná cirkulační jednotka lakovaná v hygienickém provedení	1 kpl
	pružná manžeta	
	filtrační komora F7 včetně šikmého trubicového manometru	
	ventilátorová komora 1.900 m <sup>3</sup> /h, dpext 1300 Pa, 2.2 kW, 400V - včetně FM	
	chladicí komora 8 kW, přímý výpar R32	
	ohřívací komora 12 kW, el.ohřev	
	filtrační komora F9 včetně šikmého trubicového manometru	
	pružná manžeta	
1. 2	Kondenzační jednotka FDC71 VNX-W, chladicí výkon 8 kW, R32 včetně AHUboxu	1 kpl
	Předizolované Cu potrubí 16/6 včetně el komunikace	
1. 3	Odporový zvlhčovač Condair RS parní výkon 5 kg/h, včetně distr.trubice 81-200	1 kpl
	parní a kondenzační hadice	
1. 4	protidešťová žaluzie PZ AL 500X315	1 kpl
1. ###	Tlumič hluku 600x315/1000 - 2x TH20 315/1000	2 kpl
###	Regulační klapka pro servopohon RKT 500x315	1 ks
1. -53	Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x200 REVIZE PARNÍ TRUBICE	1 ks
1. -151	Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III	55 m <sup>2</sup>
1. -401	Kaiflex Duct 20mm ALU Adhesive Sheets ve venkovním prostoru včetně oplechování	1 kpl
1. -501	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1 kpl
1. -700	Uvedení do provozu a zaregulování	1 kpl