



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ing. Klára Ml.

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

PS PROFI s.r.o.  
Dalibor Fiala  
Traubova 1546/6  
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
Pla/2021/043455

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677  
Ing. Medek / 669

HRADEC KRÁLOVÉ  
16.9.2021

### VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

Dne 15.9.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro provedení stavby na výše uvedené akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou PS PROFI s.r.o. (3/2021) se jedná o rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí na VD Josefův Důl, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Janov nad Nisou. Jedná se o komplexní rekonstrukci vybavení spodních výpustí.

Cílem této akce je:

- Zajistit plnou provozuschopnost a ovladatelnost revizní tabule.
- Zajistit plnou provozuschopnost návodních provozních uzávěrů (rychlouzávěrných tabulí) s plněním jejich základní funkce, tj. hrazení vtoku výpusti při vyrovnaných hladinách, ale i do průtoku se 100 % otevření rozstříkovacího uzávěru, s odpovídající těsností (tj. zajištění jejich bezpečného zavření do plného průtoku).
- Nahradit systém ovládání rychlouzávěrných tabulí pomocí hydromotoru systémem mechanickým. Tato rekonstrukce, která zajistí dlouhodobou provozuschopnost tabulových uzávěrů a zabrání možnosti úniků velkého množství oleje z hydraulického ovládání tabulí, znamená výměnu stávajícího systému hydraulického ovládání za nové elektromechanické pohony, včetně rekonstrukce vedení a táhel. V rámci rekonstrukce bude provedeno elektrické zapojení nových pohonů včetně úpravy stávajícího řídicího systému.
- Zajistit bezpečný přístup do šachet uzávěrů pro kontroly funkce uzávěrů i stavby. Provést výměnu žebříků a zábradlí na stávajících podestách, sanaci železobetonových podest a instalaci mobilního osvětlení do šachet výpustí.
- Provést výměnu přepouštěcích šoupátek mezi šachtami rychlouzávěrných tabulí.
- Provést výměnu šoupátek odkalovacích potrubí šachet výpustí.

Předložená akce bude probíhat na pozemcích parc.č. 697, 626/14 a st. 365, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a pozemcích parc.č. 1317/10 a 1317/5, k.ú. Janov nad Nisou

Předpokládaná doba realizace je období 9/2022 – 12/2024. Stavba nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě.

Stavebníkem akce je Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1845\_J - Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 678240, X: 972162.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu

dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Akce bude probíhat v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže v bezprostředním okolí vodárenského odběru. Požadujeme zajistit maximální možnou ochranu odběru proti vnikání látek ovlivňujících jakost vody.
- Před zahájením stavebních činností je nutné vyřídit s naší organizací povolení ke vstupu do I. ochranného pásma vodárenské nádrže.
- Požadujeme zajistit souhlasné vyjádření od odběratele vody.
- Požadujeme zpracování havarijního plánu stavby, který nám bude předložen k odsouhlasení na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik (kontaktní osoba Ing. Tomáš Kacálek – tel.: 495 088 724, email: kacalekt@pla.cz).
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

OIČ

OTPČ

PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov