


RV



2/36
IP65
PLAST NA POVRCHU
HLOUBKA 88mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S

$$P_{\text{inst}} = 12 \text{ kW} \quad P_{\text{souč}} = 7 \text{ kW}$$

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY Č.12, VYHL. 405/2017Sb.

Zodp.projektant	TŮMA Václav	Václav Tůma • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek Sociální zařízení v objektu karanténních stájí, stav. parc. č. 1077, k.ú. Písek D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, elektron. komunikace, měření a regulace		Formát:	2A4
Název výkresu : Rozváděč RV		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	04/2022
		Zakázka číslo:	060422
		Měřítko:	NENÍ
			3