NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 1 výzvy k podání nabídek – VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru“ obdržel dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dne 28. 11. 2022 v 15,30 hod.
Dotaz: č. 1
Žádáme o vysvětlení z jakého důvodu Zadavatel dle bodu V. ZD požaduje doložení osvědčení zakázky na realizaci záporového pažení pomocí HEB 240 a vyšších (což ve skutečnosti není ani mikrozápora), když v zakázce je v projektu předepsáno použití zápory HEB 140.

Odpověď:
Objednatel mění požadavky na technickou kvalifikaci uvedenou v části V. Požadavky na prokázání kvalifikace z původního znění

- *Doložení jedné zakázky, jejímž předmětem byla realizace záporového pažení pod hladinou spodní vody, jehož součástí bylo osazení ocelových mikrozápor tvořených profily HEB 240 či vyšších profilů v minimální hodnotě 3 000 000,- Kč bez DPH,*

na nové znění:

- ***Doložení jedné zakázky, jejímž předmětem byla realizace záporového pažení pod hladinou spodní vody, jehož součástí bylo osazení ocelových mikrozápor tvořených profily HEB 140 či vyšších profilů v minimální hodnotě 3 000 000,- Kč bez DPH.***

Ostatní znění části V. zůstávají nezměněna.

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 7. 12. 2022, 10:00

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.