



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Povodí Labe, státní podnik
IČO / DIČ	70890005 / CZ70890005
Adresa sídla	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Marián Šebesta

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Krounka, Kutřín, výstavba poldru
Druh a režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Zahájení zadávacího řízení	31. 10. 2022

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 7. 12. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje v návaznosti na tuto žádost vysvětlení zadávací dokumentace v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1

SO 01.3 Bezpečnostní přeliv

pol. č. 24 - výkaz výměr

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37.

Tento beton není vůbec uveden v tabulce D.1.1.3. Na rozdíl od ostatních betonů má mít nárůst pevnosti 28 dní (ostatní betony 90 dní). Jedná se tedy o standardní beton s předepsanými stupni vlivu prostředí?

Odpověď č. 1

Zadavatel sděluje, že Položka č. 24 v objektu SO 01.3. Bezpečnostní přeliv "321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37" je standardní položka databáze ÚRS, a jedná se tedy o standardní beton třídy C 30/37 s předepsanými stupni vlivu prostředí, což je i důvodem, proč není uveden v tabulce D.1.1.3.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že se nejedná o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, která by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.

V Praze dne 9. 12. 2022

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář
zástupce zadavatele