

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

„VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla“

Vážený uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám, na základě požadavku dodavatele, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 20.12.2022):

Dotaz A

Výkaz výměr objektu SO 03 obsahuje celkem tři položky "Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km". Předpokládám, že dodavatel stavby bude mít povinnost odvozit ze staveniště a nechat za poplatek zlikvidovat veškerou suť vzniklou bouracími pracemi.

Lze zjistit, že nejbližší recyklační centrum se nalézá ze vzdálenosti 27 km od staveniště. Mám tedy za to, že ve VV chybí příslušné položky na odvozy do této vzdálenosti a dále příslušné položky reprezentující poplatky za uložení na skládce nebo v recyklačním středisku a žádám jejich doplnění do výkazu výměr.

Dotaz B

Jaká má být přesná obsahová a rozsahová náplň položky v objektu VONnein "řízení a odstranění zábran proti obojživelníkům".

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Odpověď na Dotaz A

Při provádění aktualizace soupisu prací v SW KROS došlo omylem k překopírování textu plného popisu položky do textu popisu položky.

Položky odvozu sutí jsou v našich soupisech prací řešeny tzv. R položkou bez udávání dopravní vzdálenosti a jsou nastaveny vč. poplatku za uložení.

Do takto nastavených R položek si vykalkulujete jednotkovou cenu vč. poplatku za uložení dle Vámi ověřené skládky odpadů, nebo recyklačního dvora.

Jedná se o formální úpravu popisu položky pořadové číslo 36, 37 a 38 v objektu SO 03. Kód položky, měrná jednotka a množství se nemění.

Přílohou jsou poskytnuty formálně upravené soupisy prací XC4 bez cen a soupis prací v pdf (oboje ze dne 20.12.2022).

Odpověď na Dotaz B

Zábrana bude zřízena z dřevěných kolíků a geotextilie (folie). Zábrana by měla být provedena po celém obvodu staveniště. Celková délka je přibližně 402 m. Požadavek na zřízení zábrany vychází z vyjádření Krajského Úřadu Ústeckého kraje.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

Přílohy:

- 1) XC4 bez cen k nacenění ze dne 20.12.2022
- 2) Soupis prací v pdf ze dne 20.12.2022

V Chomutově dne 21.12.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal