

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 3 dokumentace zadávacího řízení – Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 4. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 4. etapa“ obdržel dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

dne 16. 1. 2023 ve 13,22

Dotaz: č. 1

Prosím o upřesnění trasy EPS - ideálně zakres do půdorysu s vyznačením rezerv a smyček pro signalizaci, včetně umístění smyček v místnostech.

Odpověď:

Kabel bude vyveden v každém patře stupačkou vedle výtahů, dále bude veden chodbou a do každé místnosti bude zatažena smyčka tohoto kabelu. Délka kabelu viz V.V. (popis viz výkresy E.2_02, E.2_03).

Dotaz: č. 2

Dále upřesnění uložení EPS kabeláže, jestli může být použit žlab pro strukturovanou kabeláž nebo jiným způsobem - toto prosím doplnit do technického řešení.

Odpověď:

Ano, pro uložení EPS kabeláže bude použit žlab. Detaily jsou řešeny projektovou dokumentací.

dne 17. 1. 2023 v 10,58

Dotaz: č. 3

V části ASŘ pro 7np i 8np jsou položky u kterých je stanovena "předepsaná cena" - tuto uvedenou cenu je nutno dodržet?

Odpověď:

Doporučujeme dodržet, jedná se o ceny předepsaných materiálů, které jsou použity v předchozích patrech, popř. ověřit při prohlídce.

Dotaz: č. 4

V části ZTI

- Zajištění lit. stoupaček hod 0,00

- Přípravky k zajištění stoupaček (OK konzola) ks 0,00

Tyto položky nevyplňovat?

Odpověď:

Jedná se o položky související s demontáží stávajících litinových odpadů, které pokračují v následujících 3 posledních patrech (litina 125mm). Tyto odpady, jsou demontovány odspodu, je potřeba je při vlastní demontáži zajistit proti sesuvu (provizorním kotvením o patro výše) a následně podepřením v 8NP, OK pod podhledem.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.