

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení – Žeranovka, km 3,070 – 3,960, Žeranovice – oprava opevnění, odstranění nánosů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Žeranovka, km 3,070 – 3,960, Žeranovice – oprava opevnění, odstranění nánosů“ obdržel dne 17. 1. 2023 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

Pažení D+M - prosíme zadavatele o zaslání dokumentace k pažení, které je navrženo u domu č.p. 62. Máme zde obavy, že klasické rozepření nebude vyhovující a zároveň bude bránit v provádění prací. Dle našeho názoru a zkušeností bude nutné instalovat záporové pažení, které je ovšem finančně nákladné.

Prosíme zadavatele o zaslání výkresové dokumentace a statického posudku na pažení. Ve VV je uvedena součinnost statika pouze pro prohlídku nemovitosti před a po provedení prací.

Odpověď:

Pažení D + M uvedená v rozpočtu zahrnuje:

Pažení stávajících břehů v blízkosti rodinných domů.

Před zahájením zemních prací bude provedeno pažení.

Zdivo a dlažba v blízkosti rodinných domů bude provedena po úsecích - délka úseku bude max. 2,0 m

Položka obsahuje:

Dovoz pažení

Montáž pažení

Dodávku materiálu = svislý i vodorovný přesun na staveništi.

Položka obsahuje i veškerý spojovací materiál.

Dělník - min. 2x.

Demontáž pažení

V položce projektant nespecifikuje druh pažení. Jaké pažení bude využito, záleží na zhotoviteli stavby. Dokumentace pažení není součástí PD.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.