


Povodí Moravy, s.p.U dětského domova 263
779 00 OLOMOUC

Váš dopis značky / ze dne Naše značka

Vyřizuje / linka

Moravská Třebová

Ing.Mi/2016/ 9004042

Ing. D.Mikulková/144

2016-08-30

Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci:


RADKOV – Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění včetně LB za ukončovacím prahemPlatnost tohoto vyjádření končí dne: **30.08.2017**

Dle předložené dokumentace rekonstrukce jezu bude probíhat na parc. č. st. 82, 87 k.ú. Radkov, st. 175 k.ú. Rozstání, příjezdová cesta k jezu je navržena na parc.č. 84/1, 811/2, 87 v k.ú. Radkov.

Námi provozované sítě se nachází v intravilánu obce Radkov, tj. dotýkají se pouze sjezdu na navrhovanou příjezdovou cestu – viz příložený zákres. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky (termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M.Novotný – č.tel. 461 357 131).

Vodovodní přípojky nejsou v provozní dokumentaci provozovatele k dispozici. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů blízkých nemovitostí.

- S prací v ochranném pásmu vodovodu souhlasíme za následujících podmínek:
- 1) bez vytyčení a přesného určení podzemních sítí nesmějí být zahájeny žádné stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu. Pokud není možné bezpečně trasu určit, zhotovitel vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele dotčených sítí.
 - 2) zhotovitel musí seznámit obsluhy strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma a s polohou potrubí a hloubkou uložení
 - 3) strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jedinečně ručně.
 - 4) povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající sítě, aby bylo zajištěno jejich plynulé provozování a byl k nim umožněn přístup pro jejich údržbu.
 - 5) při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úroveň povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Uvedené práce je nutno odsouhlasit provozovatelem vodovodního zařízení (kontakt bod 6).
 - 6) veškeré práce v ochranném pásmu je nutno ohlásit provozovateli vodovodu – ing. L.Vykydal (č.tel. 461 357 126). Před záhozem potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele k jejich kontrole.

 **VHOS a.s.**
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
[T] +420 461 357 111 1/15
[F] +420 461 357 190
IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901Ing. Dana Mikulková
vedoucí útvaru VHČPříloha: 1.situace se zákresemNa vědomí: Středisko vodovodů MT a SY - ing. L.Vykydal

