

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK DLE § 98 ZZVZ

EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH § 98 ZZVZ

ČÍSLO / NO: 6

Identifikační údaje zadavatele / Contracting Authority

Název zadavatele <i>Name of the contracting authority</i>	Povodí Vltavy, státní podnik
IČO <i>ID number</i>	70889953
Adresa sídla <i>Address</i>	Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele <i>Authorized representative</i>	Ing. Tomáš Havlíček, MBA, ředitel sekce investiční

Identifikační údaje soutěže o návrh / Identification data of the design contest

Název soutěže o návrh <i>Design contest title</i>	Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice <i>Povodí Vltavy: Operational Center Strakonice</i>
Profil zadavatele <i>Contracting Authority Profile</i>	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Zadavatel výše uvedené soutěže o návrh obdržel žádost o vysvětlení soutěžních podmínek. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.

The contracting authority of the above-mentioned design contest received a request for an explanation of its competition conditions. The contracting authority provides an explanation of these questions within the legal deadline, including the exact wording of the request.

Datum obdržení žádosti o vysvětlení / *Date of request for an explanation*: 27. 01. 2023

Dotaz č. 1 / Question no. 1:

v zadání máte vedlejší přístup a vjezd pro obslužnou techniku z protipovodňové hráze. to je bez upravy hráze (která je mimo resené území) nemožné. má se tedy zahrnout i úprava stávající hráze?

Odpověď č. 1:

Ne, k úpravě stávající protipovodňové hráze z hlediska této stavby nedojde.

Stávající protipovodňová hráz je z hlediska pojízdnosti určena pouze pro zemědělskou techniku, pomocí které se provádí údržba, sečení, popř. kácení náletových dřevin. Stávající sklon této protipovodňové hráze je proveden právě tak, aby na ni byl umožněn nájezd výše uvedené techniky. Vedlejší přístup na tuto protipovodňovou hráz je ze strany zadavatele vnímán tak, že v rámci areálových zpevněných ploch bude k navrženému přístupu přivedena zpevněná pojízdná komunikace (alt. plocha) a že zároveň bude v rámci oplocení v tomto místě umístěna přístupová brána.

Answer n. 1:

No, there will be no modification to the existing flood barrier in terms of this development.

The existing flood barrier is only designed for agricultural machinery for maintenance, mowing and cutting of trees. The existing slope of this flood barrier is designed to allow the above-mentioned equipment to access it. The

secondary access to this flood barrier is perceived by the contracting authority to be that a hard surfaced road (alt. area) will be brought to the proposed access and that an access gate will also be placed within the fencing at this location.

V Praze dne 31. 01. 2023
MOBA studio s.r.o.
administrátor soutěže o návrh