



RT100
Ls=72m
1.0lt/min.
DLAŽBA
Ø17x2

ŘEZ PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM



LEGENDA :

22K-6060	DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP VENTIL KOMPACT
KIC1200.600	OTOPNÝ REGISTR KORALUX LINEAR CLASSIC
EZ	RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ – JEDNOVÝTOKOVÝ
----	ZPĚTEČKA "PODLAHOVKA" 35°C
----	PŘÍVOD "PODLAHOVKA" 45°C
----	DILATAČNÍ SPÁRA
RT250	ROZTEČ TOPNÝCH SMYČEK V PODLAŽE
Ls=72m	CELKOVÁ DÉLKA TOPNÉ SMYČKY, VČ. PŘÍPOJKY
1.2lt/min.	NASTAVENÝ PRŮTOK TOPNÉ VODY
DLAŽBA	NÁSLAPNÁ VRSTVA (DLAŽBA)
Ø17x2	DN POTRUBÍ



LEGENDA POZIC VÍZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.2.1

Te=-13°C

Vypracoval	ING. JIŘÍ SUKOL	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Investor	POVODI VLTAVY s.p.	ING. JIŘÍ SUKOL
Místo dílce	ŠTĚCHOVICE	HÚRY 26
Stupeň P.D.	DPS	RUDOLFOV 373 71
Název dílce	PŘ. STĚCHOVICE – REKONSTRUKCE SLUŽ. BUDOVY	IC : 638 83 564
Název výkresu	PŘÍSTAVBA A PŮDNÍ VESTAVBA, STAV. ÚPRAVY HOSP. OBJ., STĚCHOVICE HLAVNÍ Š. 252 07 PRAMA ZAPAD D.1.4.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	TEL.: 603 854 094
	PŮDORYS 3.N.P.	Datum
		ŘÍJEN 2021
		Č.zakázky
		25/2021
		Arch. č. zák.
		1:50
		Číslo výkresu
		D.1.4.2.5