



LEGENDA :

- K Stávající litinový kotel na spalování dřeva, Viadrus U22, 35 kW, odkouření DN 150mm do stávajícího vyvložkovaného komína DN 200
- Č Stávající pojišťovací ventil, PV DN 25
- Č Čerpadlo s proměnným průtokem DN32, 1892l/h při 3,5 m.v.sl.

Úpravy přívodu vzduchu a větrání :

- M1 stávající mřížka 300x300 pro přívod vzduchu
- M2 nová mřížka 300x300 pro přívod vzduchu, stavebně provést úpravu
- M3 nová mřížka 150x150 pro větrání, revize stávajícího komína
- M4 nová mřížka 70x600 pro větrání, do dveří, dod. stavby
- M5 stávající mřížka DN 200
- E Nová tlaková expanzní nádoba s membránou á 80l/6bar, včetně speciálního ventilu MK 1", tlak vody za studena 9m v.sl.
- S1-S4 Stoupačky nového rozvodu, potrubí ocelové černé vedené v drážkách ve zdivu, izolované