

NAŠE ZNAČKA
PM-9824/2023/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 22. 2. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – VN Skalice - rekonstrukce

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VN Skalice - rekonstrukce“ obdržel dne 21. 2. 2023 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

*Výpočet výztuže dle PD - 893,3*0,006*1,15 "ztratiné 15%- 6,164 t. Myslíme si, že výpočet by měl být následující - 893,3*0,012kg/m²*1,15 ztratiné 15%- 12,328 t. Prosíme o kontrolu. Dále žádáme zadavatele o prověření stupně vyztužení, který nyní vychází 12 kg / m³ betonu, po naší úpravě se dostaneme na stupeň vyztužení 24,7 kg /m³ betonu. Dle našeho názoru i tato hodnota je výrazně menší než se standartně pohybuje.*

Odpověď:

Zadavatel doplňuje opravený výkaz výměr s upravenou tonáží výztuže. Stupeň vyztužení považuje zadavatel po konzultaci s dodavatelem projektové dokumentace za dostačující.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28. 2. 2023 do 9:00 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel odpovídá na uvedený dotaz i přes to, že byl zaslán po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky