



Váš dopis zn.: -----
ze dne: -----
Naše značka: O20690078992/ÚTPČMO/Kd
Složka: (612073319)
Vyřizuje: **Jiří Kodad**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 27. 08. 2020

Ivana Tvrzská
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
Praha 5
150 56

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	Jez na Ohři Kadaň celková rekonstrukce + rybí přechod
Účel vyjádření:	Správní řízení – stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Kadaň
	Část obce: ul. Říční
	Katastrální území, parcelní číslo: p. p. č. 291, 292/1, 292/14, k. ú. Kadaň
Žadatel:	Ivana Tvrzská
Adresa, tel., e-mail	tel: +420 605 294529, tvrzka@vrv.cz
Investor:	Povodí Ohře, státní podnik
Adresa, tel., e-mail	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Projektant:	Jan Metelka DiS.
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS / jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD31610 ze dne 05. 11. 2018 O19690011523/UTPCMO/Kd ze dne 18. 02. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení

Popis stavby:

Účelem stavby je rekonstrukce jezu a vybudování rybího přechodu, opatření pro zajištění migrace ryb a mihulovců v profilu stávajícího jezu. Stávající jez bude rekonstruován v původních parametrech.

Účelem stavby je minimalizovat negativní dopad vybudovaného jezu na společenstva ryb a mihulovců vyskytujících se v toku Ohře nad a pod příčnou překážkou.

S vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu - **souhlasíme.**

Požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník **povinen dodržet ochranná pásma** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad



(O20690078992/ÚTPČMO/Kd ze dne 27. 08. 2020)

200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 724 112 881 a provozu kanalizací tel.: 724 379 671 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 724 112 881 a **kanalizací** tel.: 724 379 671 min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.
- Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
416

Jiří Kodad

referent technicko-provozní činnosti