

NAŠE ZNAČKA
PM-14450/2023/5504

VYŘÍZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 20. 3. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Mostní prohlídky 2023-2025“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Mostní prohlídky 2023-2025“ obdržel dne 15. 3. 2023 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

k zadávací dokumentaci máme následující žádost o vysvětlení a doplnění:

V odst. 6 smlouvy o dílo je uvedeno: "- dílo bude provedeno plně v souladu s relevantními obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, jakož i v souladu s relevantními technickými normami platnými v době provádění díla, zejména podle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Ministerstva dopravy 61/2009/120/SS/2 - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací. V případě změny relevantních právních předpisů či technických norem, resp. jejich nahrazení novými, bude zhotovitel postupovat v souladu s aktuálními platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami"

Upozorňujeme, že dle normy ČSN 73 6221 je četnost mostních prohlídek závislá na klasifikačním stupni stavebního stavu objektu. U Běžných prohlídek u objektů ve stupni V-VII je požadováno provedení Běžných prohlídek v intervalu minimálně 2x ročně (I-IV 1x ročně). Dovolujeme si proto, z důvodu nejednoznačnosti požadovaného rozsahu, požádat o doplnění zadávací dokumentace o informaci o aktuálním klasifikačním stupni stavebního stavu předmětných mostních objektů, neboť tato není v poskytnutých podkladech uvedena.

Děkujeme.

Odpoověď:

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že požaduje běžné mostní prohlídky 1x ročně u všech objektů.

Dotaz:

Dobrý den, ve výzvě k podání nabídky v požadavcích na prokázání kvalifikace požadujete doklad o Osvědčení k výkonu běžných prohlídek. Toto osvědčení v případě, že uchazeč má Oprávnění k výkonu hlavních prohlídek není potřeba a není vystavováno s ohledem na metodické pokyny MP_Vydavani_opravneni_final.pdf (rsd.cz).

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/MP_Vydavani_opravneni_final.pdf. viz příloha. Jak má uchazeč v tomto případě postupovat, pokud je provádění běžných prohlídek s platným Oprávněním legislativně správně a Osvědčení se osobám s Oprávněním už nevystavuje? Děkuji

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací v případě, že uchazeč má Oprávnění k výkonu hlavních prohlídek, není potřeba.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky