



Schéma - příčný řez
 Osazení odvodňovacího ventilu se
 štěrkovým ložem

Legenda

- 1 Zásyp vykopanou zeminou
- 2 Fólie "POZOR VODA"
- 3 Obsyp vykopanou zeminou bez kameniva
- 4 Štěrkové lože frakce 32 mm
- 5 Ruční podsyp vykopanou zeminou bez kameniva
- 6 Potrubí PE32
- 7 Přímá spojka 32-1" s vnějším závitem
- 8 Uzávěr 1"
- 9 Vsuvka redukováná 2-1"
- 10 Navrtávací objímka 110-2"
- 11 Potrubí PE110

STAVEBNÍK: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 Hroznová 2
 603 00 Brno 3

NÁZEV:
**Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice
 shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a
 technologie závlah
 k. ú. Lysice parc. č. 6439, 6440, 7073 A 7074**

ZPRACOVATEL: Ing.arch. Dana Krýslová, Xaveriova 11, Praha 5

STUPEŇ: DSP

DATUM:

ČÁST:

PARÉ:

ČÁST: **OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO
 VENTILU SE ŠTĚRKOVÝM LOŽEM**

06/2022

D.1.2.3