

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení – VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů**“ obdržel dne 28. 3. 2023 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

V rozpočtu položka č. 13 – tkanina výztužná materiál skleněné vlákno. Prosíme o kontrolu položky, zda je množství uvedeno správně v záporném čísle.

Odpověď:

Ano, záporná hodnota u položky č.13 je správně.

Zdůvodnění: Projektant v rozpočtu počítal se zvýšeným množstvím stěrky před vložením perlínky z důvodu hrubé stávající omítkoviny (břízolit). V položce 11 - Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu – počítal s dvojnásobnou výměrou 1029,95 m² (tj. 514,97x2), avšak perlínka půjde pouze v jedné vrstvě, což odečetl výměrově právě v položce 13 - tkanina výztužná materiál skleněné vlákno. Výměra 592,22 m² je počítána i s překrytím (514,97x1,15).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.