

Č. j. PVL-24723/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Švihov – ochranná hráz přístaviště
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 23. 3. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 31. 3. 2023

Dotaz

Vážení,

je přípustné pro stavbu využít kámen z lomu SHB, s.r.o. - lom Bernartice, který nedisponuje certifikací dle ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace? Předem děkuji za informaci.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ad dotaz

Zadavatel nepožaduje pro stavbu využít kámen s certifikací dle ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace. Zadavatel požaduje, aby kámen pro stavbu splňoval minimálně tyto technické parametry:

- objemová hmotnost > 2300 t/m³
- průměrná nasákavost ≤ 0,5.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční