

Váš dopis zn.: e-mail
Ze dne: 11.11.2021
Naše zn.: POH/54523/2021-2/301100

Vyřizuje: Ing. Adriana Landová
Tel.: 416 707 836
Mobil:
E-mail: landova@poh.cz

Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Linda Jelínková

e-mail: ljelinkova@poh.cz

Datum: 16.11.2021

Kontaktní
adresa: Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Boberský potok ve Cvikově u historického mostu“

K Vaší žádosti o vyjádření k povodňovému a havarijnímu plánu (dále jen PP a HP) výše uvedené akce, kterou jsme obdrželi dne 11. listopadu 2021, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

S předloženým povodňovým plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. Obsah čl. 1.7 opravit dle zájmové akce, tzn. vypustit chybně uvedený vodní tok (bezejmenný přítok Lesního potoka) a dále vypustit informaci týkající se retenčního prostoru nádrže.
2. Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit předpokládané zahájení a ukončení stavby, zhotovitele stavby a povodňovou komisi stavby včetně telefonických kontaktů na její členy.
3. Do PP doplnit grafickou část, jejíž součástí bude situace širších vztahů s vyznačením začátku a konce stavby, umístěním zařízení staveniště a umístěním pomocného hlásného profilu pro dobu stavby.

S předloženým havarijním plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. Po výběru zhotovitele stavby upravit v čl. 7 obecný seznam havarijních prostředků dle skutečného stavu na stavbě a to včetně uvedení jejich konkrétního druhu a množství.
2. Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit seznam závadných látek na stavbě (v mechanizaci), seznam zařízení, ve kterých se závadné látky nacházejí, zhotovitele stavby a osobu/y zodpovědnou/é za dodržování HP.
3. Do HP doplnit grafickou část, jejíž součástí bude situace širších vztahů s vyznačením začátku a konce stavby, umístěním zařízení staveniště a uložením havarijních prostředků na stavbě.

Po doplnění dokumentů dle výše uvedených připomínek, po potvrzení souladu věcné a grafické části PP s PP příslušné obce (město Cvikov) a po schválení HP příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Nový Bor) požadujeme zaslat kopii potvrzených výtisků pro naši služební potřebu (v elektronické podobě).

Předmětem vyjádření je povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Boberský potok ve Cvikově u historického mostu“ (zpracoval Ing. František Vackář, 07/2021). Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Provizorní převod vody během stavby je navržen potrubím 2x DN 600 a příčnými hrázkami o výšce min. 1 m. Jednotlivé SPA jsou navrženy pro pomocný hlásný profil umístěný v blízkosti stavby (horní hrázka provizorního převodu vody během stavby) a to v hodnotách: I. SPA = 40 cm, II. SPA = 60 cm a III. SPA = 80 cm. Maximální množství závadných látek na stavbě není uvedeno.

S pozdravem

Ing. Jan Belda
vedoucí VH odd. TS
podepsáno elektronicky

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111

ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Příloha

-

Rozdělovník

POh, s.p., odbor VR (VHE: 224 6068, 1-14-03-046, -717323/-969075)

úsek IŘ

provoz Česká Lípa

chrono