



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 10. 8. 2022
Naše značka TEP/945/2022/HL
Vyřizuje / kontakt Luxová / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 19. 8. 2022

Povodí Labe, státní podnik

Ing. Petr Kunc

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Věc: VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k PD ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 155/2022

Akce: Třebovka, Ústí nad Orlicí, odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř. km 0,480

Katastrální území:
Zájmové území:

Ústí nad Orlicí
ulice J. K. Tyla

Investor:
Zhotovitel:

Povodí Labe, státní podnik
...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad DN 250 AC, DN 150 L**
- **kanalizační stoka DN 500 Bet, DN 300 PP, DN 75 PE**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení Ing. Petrem Kuncem v červenci 2022 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, **souhlasí při splnění níže uvedených požadavků:**

- 1) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 734 261 906). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 2) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 3) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 4) **Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.**
- 5) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

- 6) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 7) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 8) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Veřejný vodovod:

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m


Veřejná kanalizace:

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m

Veřejné osvětlení:

- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 9) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 10) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 11) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v příložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 19.8.2023.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 259 45 793 DIČ: CZ25945793

Helena Luxová
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 4


Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

		H. LUXOVÁ Tepvos, spol. s r.o.
Došlo: 11 -08- 2022		
Č.j.: 915/2022	Skartační znak: 3	
Počet listů: 1	Skartační lhůta: 5	
Počet listů příloh: 3	Spisový znak: 6.1.4.	

Helena Luxová

Od: Petr Kunc <kuncp@pla.cz>
Odesláno: 10. srpna 2022 13:44
Komu: Helena Luxová
Předmět: RE: Odpověď: Smlouva a Protokol
Přílohy: C.2 Koordinační situace stavby 1_500.pdf; D.2 Podrobná situace 1_100.pdf

Děkuji za podklady a zasílám situace stavby s již doplněným zákresem sítí ve vaší správě.

Prosím tedy o vyjádření z hlediska dotčení sítí a navrženého způsobu jejich ochrany během výstavby.

S pozdravem

Ing. Petr Kunc

 Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
 Víta Nejedlého 951
 500 03 Hradec Králové

 mob: 770 136 972
 tel: 495 088 789
 e-mail: kuncp@pla.cz

-----Helena Luxová <Helena.Luxova@tepvos.cz> napsal(a): -----

Komu: Petr Kunc <kuncp@pla.cz>

Od: Helena Luxová <Helena.Luxova@tepvos.cz>

Datum: 10.8.2022 11:22

Předmět: RE: Odpověď: Smlouva a Protokol

Dobrý den,

v příloze zasílám požadovaná data. V případě potřeby mě prosím kontaktujte.

S pozdravem



Helena Luxová
GIS - geografický informační systém
tel.: +420 465 519 854
mobil: +420 777 673 352
e-mail: helena.luxova@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Služby pro naše město...

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566 IČ: 25945793
562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ25945793

From: Petr Kunc <kuncp@pla.cz>
Sent: Wednesday, August 10, 2022 10:05 AM
To: Helena Luxová <Helena.Luxova@tepvos.cz>
Subject: RE: Odpověď: Smlouva a Protokol

Dobrý den,

zasílám potvrzenou sml+protokol, děkuji

Kunc

Ing. Petr Kunc

Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

mob: 770 136 972
tel: 495 088 789
e-mail: kuncp@pla.cz

-----Helena Luxová <Helena.Luxova@tepvos.cz> napsal(a): -----

Komu: Petr Kunc <kuncp@pla.cz>
Od: Helena Luxová <Helena.Luxova@tepvos.cz>
Datum: 10.8.2022 09:36
Předmět: RE: Odpověď: Smlouva a Protokol

OMLOUVÁM SE

