

Vaš dopis zn.: e-mail
Ze dne: 14.09.2020
naše zn.: POH/41033/2020-2/301100

Vyřizuje: Ing. A. Landová
Tel: 416 707 836
Mobil:
E-mail: landova@poh.cz

Datum: 16.09.2020

Povodí Ohře, státní podnik
Odbor plánování projektů a zakázek
Závod Terezín
Pražská 319
411 55 Terezín

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lipě pod Policií“

K Vaši žádosti o vyjádření k povodňovému a havarijnímu plánu (dále jen PP a HP) výše uvedené akce, kterou jsme obdrželi dne 14. září 2020, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

S předloženým povodňovým plánem pro dobu stavby **nesouhlasíme**. Dokument požadujeme doplnit a opravit dle našich následujících připomínek:

1. Z čl. F.4.1.4 vypustit odkaz na vodoprávní úřad OŽP MěÚ Rumburk. Povodňový plán není schvalován příslušným vodoprávním úřadem, ale dle § 71 odst. (7) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění je potvrzován jeho soulad s PP obce a to příslušným povodňovým orgánem, kterým je Město Krásná Lipa.
2. Do PP doplnit popis stavby a především způsob provizorního převodu vody během stavby včetně uvedení parametrů pomocných konstrukcí (DN potrubí, druh a výška hrázek apod.). Zvolené hodnoty jednotlivých stupňů povodňové aktivity pomocného hlásného profilu musí korespondovat s provizorním převodem vody během stavby tak, aby bylo zajištěno bezpečné a včasné odstranění pomocných konstrukcí z vodního toku a zabezpečení stavby samotné.
3. Do kontaktů v čl. F.4.3.3 doplnit k uvedeným spojením na Povodí Ohře, státní podnik kontakty na závod Terezín tel: 416 707 811 a provozní středisko Česká Lipa tel: 487 823 650 a 487 882 890.
4. V grafické části PP doplnit umístění zařízení staveniště.

Po doplnění PP dle výše uvedených připomínek nám zašlete nový návrh k vyjádření.

S předloženým havarijním plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu doplnění a opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. Na str. 4 doplnit skutečný seznam všech havarijních prostředků na stavbě.
2. Do HP doplnit osobu/y zodpovědnou/é za dodržování HP.
3. Do grafické části HP doplnit umístění zařízení staveniště a uložení havarijních prostředků na stavbě.

Po doplnění HP dle výše uvedených připomínek a po schválení HP příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Rumburk) požadujeme zaslat kopii potvrzeného výtisku pro naši služební potřebu (v elektronické podobě).

Předmětem vyjádření je povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lipě pod Policií“ v ř. km 16,9682 – 17,2178 (zpracovala Ing. Michaela Vejvalková, 08/2020). Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Akce se skládá z 5 stavebních objektů: SO 01 – Oprava opevnění úsek č. 1, SO 02 – Rekonstrukce opevnění úsek č. 2, SO 03 – Rekonstrukce opevnění úsek č. 3, SO 04 – Oprava opevnění úsek č. 4 a SO 05 – Vegetační úpravy (kácení a přesazení keřů). Provizorní převod

vody během stavby není v předloženém dokumentu uveden. Jednotlivé SPA jsou navrženy pro pomocný hlásný profil umístěný v blízkosti stavby – v profilu mostku na ulici Stradalova (nad zájmovým úsekem) a to v hodnotách: I. SPA = 412,88 m n. m. = 60 cm nade dnem koryta, II. SPA = 413,28 m n. m. = 100 cm nade dnem koryta a III. SPA = 413,58 m n. m. = 130 cm nade dnem koryta. Maximální množství závadných látek na stavbě (v mechanizaci) je: motorová nafta 155 l, mazací olej 8 l a hydraulický olej 74 l.

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik ①
závod Tereznín
Pražská 319 Tereznín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Václav Vyšín
vedoucí TS

Příloha

Rozdělovník

POh, řed. Chomutov - odbor VR VHE: 222, 1-15-01-001, -724712/-952533
- úsek IŘ

POh provoz Česká Lipa
chrono