

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

### Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 29.05.2023):

Dobrý den,  
naceňuji výkaz výměr pro akci Luční potok. Naše firma půjde do soutěže.  
Mám dotaz k položce např. v SO 01.1 – DP1 - Rekultivace území – urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí. Tato položka se opakuje v celém Výkazu výměr.  
V PD nejsou dostatečné informace k nacenění. Mohu požádat o zaslání DWG podkladu pro situaci potoka, kde mohu odměřit o jakou plochu se jedná. V TZ je psáno, že ornice bude doplněna o síle 15 cm. A jiné informace nejsou.

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

U každého objektu je poznámka položky (rekultivace) s konkrétními m2 a dalšími podstatnými informacemi – viz příloha soupisu prací v .pdf, kde jsou uvedeny veškeré texty/poznámky.

Editovatelný formát výkresu bohužel nelze předat.

SO 01.1 – DP1

  D  OST      Ostatní

11 K R002	<i>Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí</i>
PP	<i>Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí</i>
	<i>Poznámka k položce:</i>
P	<i>Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) 28 m2</i>
VV	<i>příloha D.2</i>

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 30.05.2023

**Ing. Zbyněk Folk**  
generální ředitel

**Ing. Miroslav Beržinský**  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal