



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
pracoviště: Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor životního prostředí/oddělení ekologie krajiny, lesa a zemědělství

Naše č. j.: OŽP-30724/2018 HUBHA

Naše sp. zn.: OŽP-6756/2018 HUBHA

Vyřizuje: Mgr. Hana Hubálková

Tel.: 326653863

E-mail: hana.hubalkova@brandysko.cz

Datum: 4.4.2018

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku na pozemcích parc. č. 693/1, 693/2, 693/6, 693/7, 697/10, 343/2, 343/3, 343/6, 344/2, st. 712, st. 767, st. 1218 a st. 1219 v k.ú. Klecany.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak zák. č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 77 odst. (1) písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.114/1992 Sb.), na základě žádosti spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, Praha 5, zastupující na základě plné moci investora stavby spol. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5, vedené zdejším úřadem pod č.j. OŽP-11997/2018, podle ust. § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., závazným stanoviskem

uděluje souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok, údolní niva - na pozemcích parc.č. 693/1, 693/2, 693/6, 693/7, 697/10, 343/2, 343/3, 343/6, 344/2, st. 712, st. 767, st. 1218 a st. 1219, vše v k.ú. Klecany, v souvislosti se stavbou malé vodní elektrárny MVE Klecany II včetně připojení k síti 22 kV PRE.

Pro:

Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Praha 5

(v zastoupení na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřeží 4, Praha 5)

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude opatřena zařízením zajišťujícím podmínky pro migraci organismů vázaných na vodní prostředí; konkrétní řešení bude specifikováno v další fázi projektové přípravy.
2. Výkopové práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození stávající vegetace.

3. V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les na břehu vodního toku a v jeho nivě je třeba požádat zdejší orgán ochrany přírody a krajiny o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.

Toto závazné stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného úřadu.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, orgán ochrany přírody a krajiny, obdržel dne 5.2.2018 žádost spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) v souvislosti se záměrem stavby malé vodní elektrárny „MVE Klecany II“. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Dle údajů uvedených v žádosti bude navrhovaná stavba MVE Klecany II sloužit energetickému využití vody z nadjezí stávajícího vodního díla (VD Klecany – Rostoky). Předpokládaný instalovaný výkon činí 1800 kW. Stavba sestává z vtokového objektu, strojovny a výtokového objektu. Na vtokový objekt s usměrňovacími křídly a elektronickým odpuzovačem ryb navazuje nátok na turbínu s drážkami pro provizorní hrazení, jemnými česlemi s automatickým pojízdným čistícím strojem a drážkami pro hradící tabule. Strojovna je řešena jako podzemní stavba s nadzemním vstupním objektem a propojením se stávajícím velínem. Součástí záměru jsou rovněž venkovní úpravy v prostoru bývalé manipulační plochy, osazení zábradlí kolem nátoku na novou MVE, zřízení nové manipulační plochy ze zámkové dlažby, oplocení a přeložky inženýrských sítí.

Dle předložené dokumentace vtokový objekt (SO 01) sestává z vtokového prahu navazujícího na stávající práh vtokového objektu MVE Klecany I. Dno je řešeno jako železobetonová plocha. Součástí prahu jsou tvarovaná usměrňovací křídla. Vtok do MVE je opět ze železobetonu (polorámová konstrukce s klesajícím dnem až k česlům). Vtok elektrárny bude opatřen elektronickým odpuzovačem ryb. V místě vtokového objektu a vtoku do MVE bude realizována nová podzemní stěna opevňující pravý břeh toku. Budova MVE – spodní stavba (SO 02) je podzemní objekt umístěný v těsné blízkosti objektu MVE Klecany I. Ve spodní stavbě strojovny je umístěna 1 přímoproudá Kaplanova turbína (průměr oběžného kola 3,5 m). Šířka objektu zapuštěného pod úroveň okolního terénu je 11,35 m, délka 38,8 m. Stavba strojovny bude provedena z vodostavebního železobetonu. Na vtoku do turbíny jsou umístěny jemné česle. V 1. PP je navržena strojovna, rozvodna a transformovna. V 2. PP je navržen prostor vzduchotechniky a spojovací chodba. Ve 3. PP se nachází samotná turbína s příslušenstvím (čerpací agregáty regulace, mazací a chladicí zařízení) a jímka prosáklé vody s předřazeným odlučovačem ropných látek. Podlaží jsou propojena schodištěm. Horní stavba MVE (objekt SO 03), jejíž součástí je přístupový objekt schodiště a šachta vzduchotechniky, bude provedena z vodostavebního železobetonu. V rámci stavby bude upraven i vstup do stávajícího velínu jezu (společné venkovní schodiště) a upravena střecha velínu tak, aby došlo k architektonickému sladění stávajících a nových objektů. Výtokový objekt (SO 04), odvádějící vodu od savky turbíny do koryta vodního toku, je dilatačním blokem z vodostavebního železobetonu. Dno je řešeno stejně jako dno vtoku. Objekt SO 05 – venkovní úpravy – spočívá v osazení ochranného zábradlí, umístěním posuvné brány (manipulační prostor okolo MVE nebude volně přístupný), provedeno ohumusování a zatravnění nebezpečných ploch a výsadba vegetačního doprovodu. Součástí je i zpevnění zámkovou dlažbou nové manipulační plochy pro parkování vozidel provozovatele určených pro

údržbu vodního díla a zpevnění asfaltobetonem prostoru mezi novým plotem MVE a příjezdovou veřejnou komunikací. Objekt SO 06 sestává z přeložek inženýrských sítí (nn a vn kabely, vodovod, výtlač kalovodu ČOV Praha, venkovní osvětlení, napojení velínu a jezu na nn obvody MVE). Předložená dokumentace v kapitole B.8.2. Souhrnné technické zprávy uvádí, že kácení dřevin se týká pouze dřevin bezprostředně dotčených stavbou.

Součástí stavby je vyvedení výkonu z MVE – připojení k síti 22 kV spol. PREdistribuce a s. Kabelová přípojka bude vedena z nového objektu MVE v chodbě pod jezem a dále řízeným protlakem pod plavebním kanálem na levý břeh Vltavy (k.ú. Roztoky, mimo působnost zdejšího úřadu).

Dle § 4 odst. (2) zák. č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Zdejší orgán ochrany přírody vzal při zhodnocení vlivu realizace záměru na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny do úvahy následující skutečnosti: účelem záměru je využití hydroenergetického potenciálu stávajícího vodního díla, cílem je výroba čisté elektrické energie z obnovitelného zdroje. Realizace záměru vyvolává potřebu úpravy koryta vodního toku, a to jeho pravého břehu; jedná se o zásah do stávající pravé nábrežní zdi vtoku a výtoku provozované MVE Klecany I a opevněného břehu koryta v délce cca 100 m, a dále zásah do opevněného břehu a výstavbu nové nábrežní zdi v místě vtoku a výtoku nové elektrárny: v místě vtoku se jedná o cca 60 m břehu (stávající opevnění kamenným záhozem či dlažbou), v místě výtoku o cca 50 m břehu (opevnění kamennou dlažbou v betonu). Tento zásah není ve vztahu k ekostabilizační funkci vodního toku v místě stávající úpravy břehů u stávajícího vodního díla a provozované MVE Klecany I limitující. Stavba je opatřena zařízením k zamezení úniku ropných látek do vodního prostředí. Během stavby nebude ovlivněn průtok vody do koryta pod jezem; záměr není třeba ve vztahu k životnímu cyklu živočichů vázaných na vodní prostředí časově omezovat. K zajištění obecné ochrany dle ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana populací – byla po konzultaci s projektantem stavby stanovena podmínka č. 1 výroku tohoto stanoviska, která zajistí ochranu zejména rybích populací; elektronický odpuzovač ryb není dle názoru zdejšího správního orgánu pro toto zajištění dostačující. Konkrétní podobu migračního přechodu doporučujeme konzultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. K ochraně vegetace ve významném krajinném prvku byly stanoveny podmínky č. 2. a 3. tohoto stanoviska (dokumentace k územnímu řízení není dostatečně konkrétní v určení rozsahu zásahu do vegetace ve VKP). Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomínky z hlediska nadregionálního a regionálního ÚSES a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vzhledem k výše uvedenému zdejší orgán ochrany přírody a krajiny došel k závěru, že za předpokladu dodržení stanovených podmínek lze s realizací záměru vyslovit souhlas.

Poučení:

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

otisk úředního razítka

Mgr. Hana Hubálková
oprávněná úřední osoba

Obdrží na doručení:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – do DS

SÚ Klecany, Město Klecany – do DS

Povodí Vltavy, s.p. – do DS

Odd. vodního hospodářství - zde

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Stanovisko VKP MVE Klecany II
ID zprávy: 565275142
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 9.4.2018 v 12:01:04

Odesílatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, CZ
ID schránky: c5hb7xy
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP-30724/2018-HUBHA
Naše spisová značka: OŽP-6756/2018-HUBHA
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

MVE_Klecany_II_VKP.pdf (642,77 kB)



