



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY,
státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 31 35 22

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
č.ú. : 31632051/ 0100

VRV a.s.

pí. Ing. Frýbová ✓
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

---/24.10.2017

NAŠE ZNAČKA

67414/2017-242-Ka
SP-2017/13999

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Lea Kaufmannová/213
Bc. Richard Pawinger/284

DATUM

19.12.2017

VĚC: MVE Klecany II - připojení k síti 22 kV PRE, LB Vltavy - ř. km 37,08 - stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku

Obec: **Klecany** Vodoprávní úřad: **Brandýs n. Lab- St. Boleslav** Č.h.p.: **1-12-02-0170-0-00**
K.ú.: **Klecany** ZVHM: **12-24-1**

ID VÚ: **DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe**

Dopisem doručeným dne 27.10.2017, s přiděleným č.j. 59623/2017-PVL, jste nám v zastoupení investora akce, kterým je státní podnik Povodí Vltavy, předložila projektovou dokumentaci „MVE Klecany II - připojení k síti 22 kV PRE“, kterou vypracovala fa AQUATIS a.s. v květnu 2017 pod zak. č. 171172.32B01.

Předmětem záměru je vyvedení instalovaného výkonu 1800 kW z plánované MVE Klecany II přes kabelovou přípojku VN a rozvaděč VN v nové přípojné stanici do distribuční sítě PRE na levém břehu Vltavy, v ř.km 37,08. Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 69/1, 2474, 2592/4, 2467/6, 2475, 2476, 2477, 2478/2, 2586, 2594/1 a st. 1218, 1219 a 712 vše v k.ú. Roztoky u Prahy.

Trasa přípojky vede z nové MVE do jezové chodby VD Klecany, pokračuje průvrtem přes stěnu levobřežního vstupu, odtud ve výkopu mezi levobřežním pilířem jezu a plavebním kanálem, který následně překonává šikmým řízeným protlakem v chrániče DN 160. Současně s protlakem pro kabely VN přípojky bude realizován protlak pro chráničku kabelů NN pro napájení přípojné stanice. Na levém břehu budou kabely VN přípojky uloženy do výkopu v souběhu s napájecími kabely NN. Trasa je zde vedena v souběhu s místní obslužnou komunikací. Celková délka přípojky je 762 m, z toho část vedená po levém břehu je dlouhá 527 m a část vedoucí jezovou chodbou 148 m.

Přípojná betonová kiosková stanice je navržena za protipovodňovou hrází u VÚAB Pharma a.s. Roztoky na kótě 181,75 m n.m. Bpv (kóta koruny hráze je 182,73 m n.m. a kóta velké vody při Q_{100L} je 181,83 m n.m. Bpv).



Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltava [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený **záměr možný**, protože lze **předpokládat**, že **záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru**, a že **nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je **vzhledem ke svému charakteru uvedený záměr možný**.

C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme s uvedeným záměrem „MVE Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE, LB Vltavy - ř. km 37,08“ s následujícími připomínkami:**

1) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí získat vodoprávní souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

2) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních či povrchových vod, na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.

3) S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme.

4) Dokumentaci ke SP, která bude mj. obsahovat také havarijní a povodňový plán stavby požadujeme předložit k vyjádření.

5) Úsekový technik (Bc. Richard Pawinger – tel. 728063215, e-mail: pawinger@pvl.cz) bude v rámci přípravy DSP zván na výrobní výbory.

6) Stavbou nesmí být ohrožen provoz VD Klecany ani MVE Klecany I (co nejmenší omezení výroby během stavby MVE II).

7) Stavbou připojení nesmí být ohrožen provoz a stabilita horního plavebního kanálu Roztoky a také ochranné hráze Roztoky.

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Bez přílohy, předloženou dokumentaci si necháváme pro služební účely.


Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Co.: spis, archiv MVE, ZDV PS 6 Bc. Pawinger



 **Povodí Vltavy**
státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik, je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594/spis zn. F 94634/2000.

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo společnosti : Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5

Grafická 36, 150 21 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953