

## MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 | e-mail: mu@roztoky.cz | datová schránka: ticbbnc | www.roztoky.cz

### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vodohospodářský rozvoj  
a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5 Smíchov  
ID 4gfgxx3

č.j.: 815/2018  
Vyřizuje: Ing. Reváková R  
TEL.: 220 400 262  
E – MAIL: revakova@roztoky.cz  
DATUM: 28. 2. 2018

### Vyjádření k umístění stavby

Odbor životního prostředí Městského úřadu Roztoky obdržel dne 26. 2. 2018 žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 o vydání stanoviska k územnímu řízení o umístění stavby **malé vodní elektrárny Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE** sestávající z SO 01 přípojné stanice a SO 02 vyvedení výkonu z MVE. Žadatel předkládá žádost na základě plné moci v zastoupení investora Povodí Vltavy s.p. Projektovou dokumentaci vypracoval AQUATIS, Ing. Oldřich Neumayer, CSc, autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodář. Stavby, ČKAIT 1000055, v květnu 2017.

1  
Stavbou SO 01 přípojné stanice a SO 02 vedení výkonu budou dotčeny pozemku s vegetací. Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Roztoky a Povodí Vltavy s.p. Zejména na pozemku parc. č. 2476 v k.ú. Roztoky u Prahy, na kterém bude umístěno vedení výkonu a který je nově osázen výsadbou 8ks lip v délce cca 80 m. Žádáme, aby stavba byla prováděna v souladu s ČSN 839061 *Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* a doporučujeme výkop v ochranném pásmu kořenů - v okapové linii koruny (nejméně však ve vzdálenosti 50 cm od kmene stromů) provádět ručně.

Pozn.: Dotčeným orgánem státní správy z hlediska životního prostředí je Městský úřad Černošice. Odbor životního prostředí MÚ Roztoky závazná stanoviska pro účely stavebních povolení nevydává.

S pozdravem

Ing. Radka Reváková  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Obdrží: VRV a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, datovou schránkou

Na vědomí:

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, datovou schránkou  
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, datovou schránkou

IČ: 00241610 | DIČ: CZ-00241610 | Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky | Číslo účtu: 388041369/0300

Elektronický podpis - 28.2.2018

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Radka Reváková  
Vydal: ProSignum s.r.o. s.r.o.  
Platnost do: 4.2.2019



Datová schránka: 4qfgxx3, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uživatel: Hana Svobodová

03

Fr E

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vyjádření k umístění stavby - MVE Klecany II - připojení k síti 22 kV PRE

ID zprávy: 553528583

Typ zprávy: Přechtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 1. 3. 2018 v 05:59:51

Odesílatel: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263 Roztoky, CZ

ID schránky: ticbbnc

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: MURO 815/2018

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

### Přílohy:

VRV a.s..pdf (711,13 kB)

