



Město Klecany

Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše s.zn: SPIS/72/2016

Naše č.j: 5934/2018

Vyřizuje: Ing. Michal Rathouzský

Tel: 230 234 305

Fax: 230 234 304

E-mail: rathouzsky@mu-klecany.cz

Datum: 17.9.2018

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4

150 00 Praha 5

Věc: Vyjádření k přeložce veřejného osvětlení - MVE Klecany II


Vážení,

v příloze Vám zasíláme technické připomínky správce veřejného osvětlení v Klecanech.

Technické podmínky 1 až 7 požadujeme zpracovat do projektové dokumentace pro provedení stavby a jejich znění do podmínek stavebního povolení. Souhlasíme s jejich přeformulací pro potřeby správního rozhodnutí.

Podmínky 8 a 9 požadujeme zpracovat do podmínek stavebního povolení.

S pozdravem



Ivo Kurhájec
starosta

Stran MVE II několik málo připomínek.

DSO 06.3.Přeložka veřejného osvětlení.

Ad1:Kabely jsou tam 2. Jjeden napájecí do rozvodné skříně u zastávky autobusu, ten je AYKY J4x25, jak uvedeno. A druhý, který je smyčkován mezi zmíněnými devíti světelnými body. O tom druhém ani slovo ve zprávě není.

Ad2:Nikde zmínka o přeložce respektive novém zemním pásku k lampám-vzhledem k podloží bude nutno dopracovat do projektu VO.

Ad3.Výška stožárů cca souhlasí, typ světel není uveden a je nutno ho projednat(minimálně uvést jako podmínku)-nutno uzpůsobit dle předpokádaného typu pro město Klecany a tento typ zanést do projektu k odsouhlasení jak uvedeno v požadavcích města Klecany.

Ad4:Město Klecany má ve svém požadavku, že osvětlení bude zhotoveno dle platných technických norem. Vzhledem k podloží bych ještě požadoval nejen pískové lože, ale i to, že v Klecanech se kabely VO mezi jednotlivé lampy ukládají do chrániček.

Ad5:Všechny zúčastněné strany se zaklínají vlastnictvím apod. Chybí mi malá drobnost-nové vedení veřejného osvětlení bude uloženo na pozemcích města a mimo komunikace. Vedení nebude směrově kolidovat s jiným podobným vedením, může se křížit, tato lokace bude zakreslena vytýčena a souřadnice předány MU Klecany.

Ad6:Stožáry budou umístěny technicky tak, aby na nich bylo možno bez zvláštních prostředků vykonávat údržbu (v zásadě se jedná o to, aby bylo možno ke stožáru regulérně přistavit žebřík-obrubníky, svahy, terénní nerovnosti).

Ad7:Výše uvedený kabel vede do rozvodné skříně u zastávky autobusu-tato rozvodná skříň je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Nedojde-li k její výměně do začátku stavby MVE-přeložka VO,bude muset stavebník/investor zakalkulovat i tuto novou skříň.

Ad8:Stavebník/investor po dobu výstavby zajistí řádné osvětlení případných výkopů a přilehlé komunikace tak,aby byly splněny bezpečnostní a dopravní podmínky.

Ad9:Po dobu výstavby stavebník/investor zajistí náhradní napájení ulic Povltavská/od zastávky směrem k lomu/ a Do klecánek/od zastávky k čističce/.

13.9.2018

EDUARD HURYCH
Povltavská 59, Klecánky
250 67 KLECANY
IČO: 71137033